

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Orgànic: 1121	Programa: 33011
Procediment: Menor	Concurrència: SI
Qualificació: SUBMINISTRAMENT	
CPV: 42531000-7	
Ús de sistemes d'informació: NO	
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO	
Tècnic responsable del contracte: SERGIO FERNANDEZ ALARCON	
Objecte: Subministrament de nous sensors per al sistema BMS de control de clima de l'Arxiu Històric de la Ciutat	
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 10.285,00 € IVA tipus 21% Pressupost net (sense l'IVA) 8.500,00 € <i><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u></i>	

Antecedents

L'Arxiu Històric de la Ciutat o Casa de l'Ardiaca constitueix un dels equipaments de la ciutat de Barcelona amb més elements de Memòria Històrica de la ciutat de Barcelona. Aquest edifici, entre d'altres, té la funció de dipòsit per documents històrics.

Darrerament hem patit problemes amb els equips exteriors de climatització i és necessari solucionar-los de manera urgent per poder disposar de les condicions de temperatura i humitat que requereix la correcta conservació de la documentació que s'arxiva.

La solució actual a aquesta problemàtica consisteix en el subministrament, incloent instal·lació, dels sensors del sistema de control dels equips exteriors de clima, que donen informació a l'electrònica de l'equip per poder funcionar de manera òptima.

Aquesta prestació o servei no suposa cap fraccionament de contracte, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.

Descripció de l'objecte

1.- Recinte i ubicació

L'objecte del present informe s'ha d'efectuar a l'arxiu Històric de la Ciutat, situat al carrer de Santa Llúcia, 1:



2.- Objecte

L'objecte de l'informe és el subministrament, incloent instal·lació, de les sondes o sensors compatibles amb el sistema BMS existent. Actualment els sensors existents i que es necessiten substituir són els següents:

- Sensor combinat HR+Temp STP100-100 – 1ud
- Sensor combinat HR+Temp SHO100-T – 1ud
- Sensor combinat HR+Temp SHD100-T – 2ud
- Sensor combinat HR+Temp SHR100-T – 22ud

Per la correcta execució de les tasques és necessari subministrar uns sensors iguals o equivalents als descrits anteriorment, completament instal·lats i funcionant, de manera que el sistema de control treballi de manera òptima.

Criteris de solvència tècnica

L'empresa licitadora ha de disposar, amb caràcter vigent, dels certificats ISO 9001, 14001 i 45001.

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació de l'obra serà a la formalització del contracte i la durada del contracte es d' 1 mes a partir de la data d'inici.

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Termini de presentació de les ofertes

El termini per la presentació d'ofertes serà de 7 dies naturals a partir de la publicació del present informe.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.