CONDUCTE RETORN AIRE 400x300


CONDUCTE IMPULSIÓ AIRE 400x300


LÍNIA ELECTROFRIGORÍFICA

MUNTANT LÍNIA ELECTROFRIGORÍFICA

UNITAT INTERIOR LOCAL DE CONTROL BSM

UNITAT INTERIOR SALA RACKS





LONGITUT APROX. EN PLANTA SOT-2 LÍNEA ELECTROFRIGORÍFICA

25,50 m.

15,45 m.

UNITAT INTERIOR LOCAL DE CONTROL BSM

400x300

400x300

RACK

RACK

QA301

400x600

IMPULSIÓ CONTROL BSM

SAI

UNITAT INTERIOR SALA RACKS

400x600

RACK

RETORN

QA302

M27

M27

FECHA
MODIFICADO
REV
FECHA
MODIFICADO
REV

DATA DEL PLÀNOL:

TÍTOL DEL PLÀNOL:
INSTAL.LACIONS
PLANTA SOTERRANI 2. BORRELL-TAMARIT
SALA CONTROL BSM

mmbb
Mercats de Barcelona
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

PROJECTE EXECUTIU DE:

PROJECTE MODIFICAT DEL NOU MERCAT DE SANT ANTONI. INSTAL·LACIONS

EMPLAÇAMENT:

BARCELONA

RAVETLLAT-RIBAS, S.L.P.

PERE JOAN RAVETLLAT, CARME RIBAS

COL·LABORADORS:

ESTRUCTURA: ESTEYCO, enginyeria

INSTAL·LACIONS: AA25/s.c.p., MIQUEL CAMPS

TÍTOL DEL PLÀNOL:

INSTAL.LACIONS

PLANTA SOTERRANI 2. BORRELL-TAMARIT

SALA CONTROL BSM

ESCALA:

0 0,5 1 2,5 **A3 1/100**

DATA:

ASBUILT JUNY 2018

NÚM. PLÀNOL:

IZ-I22 .05

elainsa elecnor