

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Petició de contracte: Adequació en matèria de seguretat contra incendis de l'EBM Pere Calafell
Tipus contracte: Obres. Es proposa com a CPV 45220000-5 – Treballs de construcció
L'objecte del contracte és l'adequació dels espais i instal·lacions de l'EBM Pere Calafell per donar compliment a l'informe emès pel Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la ciutat de Barcelona
Pressupost (IVA inclòs) : 35.983,44 € IVA tipus 21%: 6.245,06 € Pressupost net (sense l'IVA) 29.738,38 € <i><u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</u></i>

Antecedents

El Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB és l'encarregat de gestionar els equipaments educatius de la ciutat, entre els quals es troben les escoles bressol municipals, els espais familiars de criança municipal, les escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música.

En el cas de les escoles bressol, l'IMEB gestiona actualment 105 centres d'aquestes característiques.

L'EBM Pere Calafell es troba al c. Andrade, 184, en un edifici rehabilitat i ampliat l'any 2023. En sol·licitar un informe favorable al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la ciutat de Barcelona de la distribució final del centre es van detectar diversos punts a corregir.

En l'informe emès, aquest Servei indica la necessitat de dur a terme les següents actuacions:

- Aïllar el recorregut de l'escala exterior del porxo i de la terrassa de la primera planta per evitar que l'àmbit de l'escala es trobi afectat directament pel fum d'un possible incendi. Es modificarà la sortida de la planta baixa perquè no estigui situada sota del porxo.
- Modificar la porta d'accés a l'espai familiar des del carrer amb una porta tallafoc.



- Afegir un pulsador d'emergència a la planta primera per garantir la total cobertura del sistema.
- Reubicar la centraleta d'incendis fora de la sala d'instal·lacions

L'IMEB no té els mitjans personals ni materials per a executar directament aquesta prestació. L'objecte de la prestació ni s'ha fraccionat ni s'ha alterat per a evitar l'aplicació de les normes de contractació pública que defineixen els llindars per a cada tipus de contracte.


La prestació d'aquest servei es vol contractar des de l'endemà de l'adjudicació d'aquest contracte menor i fins el 31 d'agost de 2026.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

1. Modificació de l'escala exterior mitjançant la construcció d'un mur manual, del mateix tipus que l'existent, amb l'objectiu d'aïllar l'àmbit de l'escala del fum en cas d'incendi en una paret d'obra vista. El mur se situarà al costat més proper a l'edifici i s'executarà des del paviment fins al forjat en ambdues plantes. A la planta baixa, es modificarà la ubicació de la sortida de l'escala per tal que quedi fora de l'àmbit del porxo.



2. Modificar la porta d'accés a l'espai familiar des del carrer amb una porta tallafloc.



3. Afegir un polsador d'emergència a la planta primera



4. Reubicar la centraleta d'incendis fora de la sala d'instal·lacions



Lloc de realització de la prestació

EBM Pere Calafell, d'Andrade, 184-196, 08020 al districte de Sant Martí.

Inici de les prestacions i termini d'execució

Les prestacions s'iniciaran l'endemà de l'adjudicació del contracte i fins el 31 de d'agost de 2026.

Selecció del/de la proveïdor/a

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2023, s'utilitza com a criteri d'adjudicació el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa al senyor Sergi Salvador Carreño, Cap del Departament de Serveis Tècnics de l'IMEB.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Signatura digital