

MITGERA GODAY

1º CRS

ANÀLISI DOCUMENTACIÓ

-S'hauria de fer en format DIN A3.

-Posar les seprates amb annexes

-Adequar a idex Bimsa

-Per considerar complerta la informació de projecte faltaria:

- MEMÒRIA D'EXECUCIO: Organització/ Planificació (segons comentaris apartats cocrnets)/ Classificació del Contractista
- MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL
- MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA
- PCA en l'apartat amidaments i pressupost.
- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (segons comentaris apartat concret)
- APLICACIÓ DE NORAMTIVA: Pla de Control de Qualitat amb pressupost en TCQ / Pressupost en TCQ den l'Estudi de Seguretat i Salut/ Instruccions d'ús i manteniment/
- ALTRA: Si s'ha fet pla de cales o estudi de patologies/ Si es volen posar marques fer annex de marques
- FITXES DE DADES DEL PROJECTE.

VARIS

-Com es planteja fer els caixons per l'evolvent d'acer galvanitzat de les estructures, si es fa per parts i es solda allà, o be es un caixo sencer que ve galvanitzat per immersió. Si es fa allà tenim el problema de les juntes soldades.


-Ull implantació 7,7% de pendent paviment, estudiar bastida, consultar amb cases de muntatges de bastida. S'ha de preveure anivellament

-Aclarir superfícies bones, en memòria es descriu que hi ha dos panys de 8x11mts, la superfície de l'envà pluvial en quadre es de 543,85mts.

-En memòria surten marques de la fusteria, de morter, malla

-En el capítol de revestiment del pressupost, hi ha una partida de sistema de control d'aus, especificar i detallar on s'ha de col·locar.

- Els ancoratges son estàndard per tots els perfils en U, però , que passa en les cantonades? I amb els encontres amb la xapa envoltant finestres?




-S'hauria de definir quin tipus de parets es la mitgera, especifica en memòria paret d'obra de fàbrica de 15cm.,càmera i envà pluvial. Pati interior paret de 15cm d'obra de fàbrica. Es de totxana, totxo perforat, o totxo massís?

-Grueta en coberta? Si es munta bastida serà millor en bastida

-Hi haurà lones de protecció corporatives?

-Caixons d'acer galvanitzat envoltant de les noves obertures. La fixació està definida amb cargols ancorats en paret existent, no tenim informació de com és aquesta paret. S'hauria de definir per poder saber si serà necessari alguna actuació de reforç adicional.

-En el cas de caixons de finestra, segons detall que s'adjunta, hi ha un caixó metàl·lic i unes llindes inferiors as aquest caixó, definir com es pot executar. En altres detalls les llindes van sobre el caixó d'acer envoltant finestres. S'hauria de fer un detall dels envoltants metàl·lics de les finestres com una plantilla de fusteria.



Planta

Secció

Secció

-El sistema d'ancoratge de les plaques fotovoltaïques es únic? O be a mercat es poden trobar vaires opcions? No es pot prescriure un únic material.

- No hi ha definit els passos des del quadre per la instal·lació fotovoltaica en planta baixa, dins nou armari, fins plaques.
- S'ha de preveure il·luminació pels nous balcons? Si es així fer partida en que inclogui nova línia des de quadre existent a cada habitatge amb tub vist, amb el nou pia corresponent.

PLÀNOLS

- S'ha de definir els diferents grafismes dels plànols en llegendes en el mateix plànol per facilitar la comprensió.
- Definir els desplaçaments dels serveis existents en el pati
- Definir posició ancoratges tensors per vegetació, i detall dels ancoratges.
- S'ha de definir la retirada i recol·locació del cablejat, segons indica en partida de pressupost.

ORGANITZACIÓ

- S'ha d'estudiar la organització de l'obra, si s'inicia amb la col·locació de bastida preveure que s'han de col·locar els caixons envoltants d'obertures. O be preveure actuacions amb plataforma per les obertures i seguidament muntar bastida, estudiar.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

- No especifica la bastida en mitjans auxiliars
- En l'apartat normes de Seguretat hi ha tasques que no es realitzen , com cobertes planes, i d'altres del projecte que no estan detallades, com muntatge de bastida, col·locació de revestiments i estructures en façana, col·locació de fusteries exteriors, etc... específicament en els elements de projecte.
- Falta el plec de condicions tècniques, ara hi ha normativa.
- Els amidaments i pressupost de Seguretat i Salut han d'estar en l'estudi, no en el pressupost general de projecte. En el pressupost general hi ha d'haver "PA d'abonament íntegre..." amb l'import coincident amb el detallat en l'estudi.
- S'han d'incorporar plànols
- Estudiar bastida i peces perquè puguin entrar els caixons metàl·lics. Definir plataforma de base ja que ara tenim un paviment amb inclinació 7,7%. Consultar si a la bastida s'hi ha d'incorporar lona corporativa, ja que si es així, s'ha de preveure mes travessers per els ancoratges.

PLANIFICACIO

-La planificació presentada no permet analitzar si es factible. S'han de detallar mes tasques, posar lligams condicionants, no només ordre cronològic, i donar folgança per l'execució de les obertures, ja que està condicionat a la disponibilitat dels veïns.

-En la planificació no es contempla l'execució de revestiment amb monocapa

PLEC DE CONDICIONS

-S'ha d'especificar un plec tècnic de materials i elements compostos que formen part del pressupost, sense definició de condicions administratives, que ja figuraran en el contracte. (Plec tècnic ITEC)

PRESSUPOST

-En el TCQ hi ha previst un 5% de DI, s'ha de calcular segons model Bimsa.

-S'ha d'especificar el banc de preus de referència, ha de ser 2025-10 Bedec, volum d'obra 0.402.

-S'hauria d'incloure partida d'inspeccions prèvies als habitatges amb acta notarial

-S'hauria d'incloure partida de col·locació d'alarma en bastida, amb videocàmeres connectada a central de recepció durant tota la durada de l'obra.

-En treballs previs hi ha una partida de retirada i recol·locació de cablejat, si genera alguna intervenció de companyies s'ha de valorar i posar en PCA. També indica en planificació que hi ha un nou comptador d'aigua, comprovar quines despeses te per posar al PCA

-En el pressupost no hi pot haver PA excepte la de seguretat i Salut, hi ha una partida alçada de "Panell divulgatiu". S'ha de fer preu unitat i especificar en pressupost, en material i ma d'obra, i detallar en plànols.

-Si hi ha una partida de transport, muntatge i desmuntatge de grueta també ha d'estar el lloguer o amortització. Definir posar-ho en pressupost o en DI.

- La partida de repassos dels interiors d'habitatge s'ha de transformar en partides d'obra.

- Les partides de Gestió de residus dins el capítol de demolicions s'ha de fer en un únic capítol, Gestió de Residus, incloent tot el generat a l'obra. Falta el transport de terres. Els valors han de coincidir amb la fitxa de residus

-L'estintolament de parets per obertures es preu compost, s'ha de fer partides d'obra.

- La formació dels contorns d'obertures ha de definir els encontres entre els plans verticals i horitzontals de xapa, i si es una peça sencera incloure els mitjans auxiliars per la seva col·locació

- No hi ha partida per la col·locació de mulilles per l'execució de l'estintolament en obertures.
- S'hauria de preveure unes injeccions de resines per si en algun punt es troba poc estable la base de l'estructura existent.
- En estructura hi ha una partida d'ancoratge per treballs verticals, no se si es refereix a un element auxiliar o a una previsió de deixar uns punts fixos en l'edifici. No he trobat ubicació ni detall
- En el capítol d'instal·lació de plaques fotovoltaïques hi ha la gestió de residus, que igual que en l'enderroc , ha d'estar en capítol a part.
- Treure preus directes i amidaments directes de jardineria.
- Falta posta a terra per l'estructura metàl·lica i caixons.
- El marc d'acer galvanitzat de suport de les falses persianes està dins la partida d'acer com perfil U, en plànols posa 50x50 però no es descriu el tipus de perfil
- El pressupost de Control de Qualitat ha d'estar en el PCS, el projecte ha d'incloure dins l'apartat Conto de Qualitat un pressupost en TCQ i aplicar aquest import total com a concepte al PCA.
- Afegir dins el pressupost de Q:
 - Assaig de parell d'apretada de cargols estructurals (s'hauria de definir els mínims a projecte)
 - Assaig adherència revestiment
 - Assaig estanqueïtat noves fusteries.
- En quan a preus, s'hauria de tenir preu de industrial dels següents punts:
 - Formació del contorn d'obertures
 - Noves fusteries
 - Preus unitaris dels ancoratges del perfil U
 - Preus estructura d'alumini suport plaques fotovoltaïques
 - Instal·lació de plaques fotovoltaïques.
- S'hauria de preveure algun estintolament provisional per enderroc de les parts més grans d'envà pluvial
- Pressupost molt baix, ratio de 326,36,-€/m2. En comparació amb altres projectes executius
- Adaptat el pressupost a 2025-10 l'import passa a ser de 369.406,32,- i comparant bases hi ha codis manipulats , en quan a descripcions, justificacions, rendiments, i despeses auxiliars. (S'adjunta comparativa)

Banc comparat: 0 - jardins JOSEP GODAY

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Criteri de comparació:codis coincidents (tots)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
1	A01-FEOZ	<>	24,14	26,12								
2	A01-FEP3	<>	24,65	26,12								
3	A01-FEP7	<>	24,14	26,12								
4	A01-FEP9	<>	24,14	26,12								
5	A01-FEPB	<>	24,23	26,22								
6	A01-FEPD	<>	24,61	26,08								
7	A01-FEPE	<>	24,61	26,08								
8	A01-FEPH	<>	24,65	26,12								
9	A01-FEPJ	<>	28	31,11								
10	A01-FEPM	<>	24,14	26,12								
11	A012H000	<>	30,49	30,41								
12	A012M000	<>	30,49	30,41								
13	A012N000	<>	29,5	29,42								
14	A012Y000	<>	92,58	92,32								
15	A013H000	<>	26,15	26,08								
16	A013M000	<>	26,19	26,12								
17	A0140000	<>	24,63	24,55								
18	A0150000	<>	25,46	25,38								
19	A0D-0007	<>	23,17	24,55								
20	A0D-0009	<>	23,17	24,55								
21	A0E-000A	<>	23,96	25,38								
22	A0F-000B	<>	27,19	29,42								
23	A0F-000D	<>	27,76	29,42								
24	A0F-000E	<>	28,69	30,41								
25	A0F-000F	<>	27,19	29,42								
26	A0F-000H	<>	27,19	29,42								
27	A0F-000M	<>	31,55	35,05								
28	A0F-000N	<>	28,69	30,41								
29	A0F-000P	<>	27,62	29,88								
30	A0F-000R	<>	28,69	30,41								
31	A0F-000S	<>	27,76	29,42								
32	A0F-000T	<>	27,76	29,42								
33	A0F-000V	<>	27,19	29,42								
34	A0F-0010	<>	23,91	28,58								
35	A0F-0015	<>	27,19	29,42								
36	A0G-0022	<>	30,24	32,83								
37	B0111000	<>	1,69	2,62								
38	B011-05ME	<>	1,56	2,62	<>							
39	B0310020	<>	19,45	26,27								
40	B0321000	<>	17,99	21,26								
41	B0330020	<>	19,83	25,76								
42	B03D-21MC	<>	9	11,96	<>							
43	B03J-0K8P	<>	22,74	27,77								
44	B03J-0K8V	<>	21,09	25,76								
45	B03L-05MY	<>	75,22	95,65	<>							
46	B03L-05N5	<>	20,22	25,71								
47	B03L-05N7	<>	20,66	26,27	<>							
48	B0512401	<>	120,01	170,95								
49	B0532310	<>	0,28	0,43								
50	B054-06DH	<>	0,31	0,43	<>							
51	B055-065W	<>	155,3	306,62	<>							
52	B055-067M	<>	143,27	170,95	<>							
53	B069-2A9O	<>	80,67	118,92								
54	B069-I521	<>	65,37	119,38	<>							

Banc comparat: 0 - jardins JOSEP GODAY

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Criteri de comparació:codis coincidents (tots)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
55	B0710150	<>	41,94	69,62	<>							
56	B077-12V5	<>	0,68	0,94								
57	B07F-0LSZ	<>	168,95	212,14	<>							
58	B07F-0LT5	<>	111,69	132,78	<>							
59	B07F-0LT7	<>	120,89	143,69	<>							
60	B07L-1PY6	<>	53,95	69,62	<>							
61	B07L-1PYA	<>	32	56,24	<>							
62	B07L-1PYB	<>	39,72	71,54	<>							
63	B090-06VU	<>	4,24	6,78	<>							
64	B0A5-06VX	<>	0,16	0,33	<>							
65	B0AJ-06WL	<>	1,55	3,82	<>							
66	B0AK-07AS	<>	1,36	2,20	<>							
67	B0AN-07J4	<>	8,53	15,30								
68	B0AO-07II	<>	0,15	0,34	<>							
69	B0AP-07IX	<>	1,06	2,16	<>							
70	B0AQ-07EX	<>	2,76	6,16	<>							
71	B0AQ-07GR	<>	8,93	16,69	<>							
72	B0CC0-21OS	<>	7,88	9,26	<>							
73	B0CC0-21OU	<>	5,84	6,86	<>							
74	B0CC0-21OV	<>	5,1	5,61	<>							
75	B0CHK-2ONE	<>	6,98	8,48								
76	B0CHK-2ONS	<>	7,32	8,90								
77	B0CU9-H6ZZ	<>	4,19	7,75	<>							
78	B0D21-07OY	<>	0,4	0,54	<>							
79	B0D31-07P4	<>	282,51	479,17	<>							
80	B0D61-12XT	<>	11,76	13,18	<>							
81	B0D70-0CEP	<>	1,88	2,56	<>							
82	B0F13-0LM8	<>	0,23	0,26	<>							
83	B0F15-06N5	<>	0,32	0,43	<>							
84	B0F18-0E2U	<>	0,29	0,46	<>							
85	B0F1A-0760	<>	0,27	0,29	<>							
86	B0F1A-077V	<>	0,11	0,17	<>							
87	B0Y1-12V7	<>	0,09	0,10								
88	B147W-H5IZ	<>	1,75	2,41								
89	B2RA-28UO	<>	13	18,04	<>							
90	B2RA-28V5	<>	9,3	10,71	<>							
91	B44Z-0LZP	<>	3,75	3,59	<>							
92	B4F0-0L2P	<>	11,23	12,74	<>							
93	B4Z2-H6ZY	<>	1,8	10,83	<>							
94	B560-H6AB	<>	20	81,31	<>							
95	B5ZZB-131H	<>	0,26	0,30	<>							
96	B613-0KXN	<>	0,93	1,05	<>							
97	B6AX-0KOW	<>	0,64	0,69	<>							
98	B6AZ-0KLL	<>	0,15	0,30	<>							
99	B6B0-1BTM	<>	0,53	0,82								
100	B6B1-0KK3	<>	0,98	1,54	<>							
101	B6B1-0KK7	<>	1	1,58	<>							
102	B7B1-0KP7	<>	1,79	2,99								
103	B7B1-0KPA	<>	1	1,68								
104	B7C13-0SL2	<>	59,37	85,97	<>							
105	B7J1-0SL0	<>	0,04	0,05	<>							
106	B7J6-0GSL	<>	1,19	1,71	<>							
107	B7JE-0GTI	<>	11,96	23,32	<>							
108	B7JE-0GTM	<>	17,21	28,90	<>							

Banc comparat: 0 - jardins JOSEP GODAY

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Criteri de comparació:codis coincidents (tots)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
109	B7Z0-13F3	<>	0,83	1,30	<>							
110	B7Z5-2HJ9	<>	9	10,19								
111	B83B-0XKR	<>	1,18	2,12	<>							
112	B883-1NFA	<>	0,23	0,28								
113	B896-HYC4	<>	12,49	16,35	<>							
114	B8Z6-0P27	<>	5,56	9,59	<>							
115	B8ZB-158Z	<>	5,95	7,17								
116	BAF1-1TNX	<>	348,84	325,89	<>							
117	BB33-H5I8	<>	85,3	133,49	<>							
118	BC14-1MNE	<>	92,04	81,57	<>							
119	BD1A-1NDX	<>	7,34	7,61								
120	BD5G-0LIE	<>	4,14	4,97	<>							
121	BD5O-0LK9	<>	15,92	20,76	<>							
122	BD7F-1OIW	<>	20,94	24,29								
123	BDK21495	<>	15,9	16,08	<>							
124	BDK4-VA4H	<>	28,19	33,91								
125	BDS0-0LQZ	<>	10,97	12,73	<>							
126	BFB6-09B0	<>	0,64	0,94								
127	BFB6-09BA	<>	1,59	2,33								
128	BFB6-09BH	<>	2,47	3,60								
129	BFWF-09SU	<>	2,67	3,10								
130	BFWF-09SV	<>	5,74	6,66								
131	BFWF-09VA	<>	8,04	9,33								
132	BFYH-0A3A	<>	0,02	0,03								
133	BFYH-0A3C	<>	0,05	0,06								
134	BFYH-0A3D	<>	0,14	0,16								
135	BFYH-0A5T	<>	0,21	0,24								
136	BG22HA10	<>	2,37	3,34								
137	BG22TP10	<>	4,6	6,47								
138	BG23R910	<>	5,01	8,89								
139	BG23RA10	<>	6,69	11,87								
140	BG2A4MB5	<>	26,84	33,94	<>							
141	BG2P-1KUO	<>	5,26	8,46								
142	BG2Q-1KTI	<>	1,13	1,34								
143	BG312680	<>	19,83	35,48	<>							
144	BG31F150	<>	0,55	1,00	<>							
145	BG33-G2SK	<>	4,35	8,38								
146	BG41589B	<>	13,49	15,71	<>							
147	BG415DJJ	<>	180,64	210,54								
148	BG426CJK	<>	352,78	411,17	<>							
149	BG455170	<>	4,16	4,84								
150	BG52-0H2F	<>	202,75	259,87								
151	BG638F53	<>	6,02	6,67								
152	BG84-H6JS	<>	201,3	242,16								
153	BGD13220	<>	20,02	33,57								
154	BGW12000	<>	6,78	8,69								
155	BGW23000	<>	0,26	0,32								
156	BGW24000	<>	0,22	0,32								
157	BGW2A800	<>	0,44	0,50								
158	BGW41000	<>	0,49	0,56								
159	BGW42000	<>	0,44	0,51								
160	BGW45000	<>	0,34	0,39								
161	BGW48000	<>	0,49	0,56								
162	BGYD1000	<>	4,3	6,10								

Data:06/02/26 Pàg.:4

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
163	BJM31-N5OE	<>	207,23	261,36								
164	BJS1-H6R1	<>	30	42,98								
165	BJS6-H5IR	<>	117,52	168,40								
166	BJSQ-26KH	<>	241,13	473,48								
167	BJSS-28MQ	<>	1,18	1,87	<>							
168	BJST-H6RE	<>	4,18	6,10								
169	BJST-VSMW	<>	4,18	6,10								
170	BK20-16VX	<>	838,25	928,34	<>							
171	BN38-H4BL	<>	36,31	45,07	<>							
172	BN38-H4BV	<>	9,84	25,79	<>							
173	BNE3-28LT	<>	45,99	55,73								
174	BR32-21DG	<>	55,88	64,26								
175	BR35-21GQ	<>	60,35	70,19								
176	BR3D-21GH	<>	38,71	45,60								
177	BR4AB-25HR	<>	9,75	11,72								
178	BR4E4-25W8	<>	11,32	13,62								
179	BR4FS-263C	<>	11,17	13,44								
180	BR4J7-26EZ	<>	37,28	44,85								
181	BVAJ-H712	<>	570,15	649,20								<>
182	C1101200	<>	17,21	18,31								
183	C111-0056	<>	15,86	18,31								
184	C1311440	<>	102,96	123,46								<>
185	C1313330	<>	56,69	67,98								
186	C1331100	<>	67,76	108,51								
187	C13350C0	<>	75	96,14								
188	C133A0K0	<>	5,96	6,60	<>							
189	C133-00EQ	<>	48,7	64,65	<>							
190	C138-00KR	<>	78,23	101,79								
191	C13A-00FP	<>	5,57	6,70	<>							
192	C13A-00FQ	<>	5,49	6,60	<>							
193	C13C-00LP	<>	52,25	67,98								
194	C1501800	<>	43,71	65,17								<>
195	C1502E00	<>	48,37	72,12								
196	C1503000	<>	50,52	74,72								
197	C151-002Z	<>	52,76	72,12								
198	C154-003N	<>	33,8	54,68								
199	C154-003P	<>	33,8	54,68								
200	C15H-00IG	<>	843,26	1.031,14								
201	C15H-00IJ	<>	421,63	515,57								
202	C1705600	<>	1,93	2,47								
203	C170H000	<>	9,18	9,86								
204	C176-00FX	<>	1,9	2,47								
205	C178-00GF	<>	8,46	9,86								
206	C17A-00JM	<>	1,54	2,74								
207	C1R1-00CY	<>	23,18	33,74								
208	C1R1-00CZ	<>	18,29	26,62								
209	C2005000	<>	4,89	6,44								
210	C202-005P	<>	3,48	4,97								
211	C20G-00DT	<>	3,58	5,12								
212	C20H-00DN	<>	3,48	4,97								
213	B07F-0LT6	<>	221,93	275,61	<>							<>
214	BQZ3-H5Z1	<>	12,39	14,20	<>							<>
215	BV254-02I7	<>	402,09	473,82	<>							<>
216	BV2Q0-00WY	<>	186,8	220,11								<>

Banc comparat: 0 - jardins JOSEP GODAY

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Criteri de comparació:codis coincidents (tots)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
217	D070A4D1	<>	204,22	275,61	<>							<>
218	E2R24200	<>	26,25	26,16	<>							
219	E2R6426A	<>	11,68	17,19						<>		
220	EG2A4M15	<>	33,85	55,45	<>	<>		<>	<>	<>		
221	EG31F156	<>	2,52	3,00	<>							
222	F2225123	<>	11,09	12,87								
223	G2285B0F	<>	23,66	25,64	<>							
224	G922101F	<>	29,6	36,45								
225	GG22TP1K	<>	6,85	8,85								
226	GG23R915	<>	8,56	12,77								
227	GG23RA15	<>	10,52	16,12								
228	GG312684	<>	24,26	41,01	<>							
229	GG415DJJ	<>	206,48	237,91								
230	GG426CJK	<>	392,7	454,03								
231	GGD1322E	<>	40,51	56,58								
232	P121-EKK0	<>	0,09	0,11	<>							
233	P127-EKJL	<>	7,85	9,26	<>							
234	P12A-655V	<>	1328,13	1.624,05	<>					<>		
235	P2143-4RQT	<>	12,63	13,61	<>							
236	P214O-4RO4	<>	157,42	166,80	<>							
237	P214T-4RQG	<>	7,41	7,85	<>							
238	P214T-4RQI	<>	16,16	17,53	<>							
239	P214W-FEMH	<>	12,05	13,09	<>							
240	P21D3-HCLK	<>	11,22	11,89								
241	P21Q0-4RXJ	<>	1,73	1,83	<>							
242	P21Z2-4RXK	<>	8,76	9,68	<>							
243	P221C-IGCO	<>	19,26	24,16	<>	<>			<>			
244	P221E-AWE4	<>	15,39	19,09	<>							
245	P221I-M8GI	<>	20,42	21,72	<>							
246	P221K-TG42	<>	98,77	104,66								
247	P2243-53A9	<>	2,47	2,62								
248	P2243-53AB	<>	2,47	2,62	<>							
249	P2253-5477	<>	21,31	28,16								
250	P2253-5478	<>	21,68	28,61	<>							
251	P2253-547A	<>	59,34	72,48								
252	P2R5-DT42	<>	19,2	27,95						<>		
253	P2R6-4I6E	<>	42,77	54,95								
254	P2RA-EU65	<>	10,92	15,15	<>							
255	P2RA-EU6H	<>	9,77	11,25	<>							
256	P448-44GX	<>	5,4	5,32	<>							
257	P4C0-4SK0	<>	12,64	13,60	<>							
258	P4D9-4SMH	<>	51,58	56,41	<>	<>		<>				
259	P4F7-4SMU	<>	791,81	910,99	<>							
260	P4FC-545W	<>	33,65	36,21	<>	<>		<>				
261	P4FM-4SMO	<>	595,5	679,52	<>							
262	P4Z0-61TA	<>	12,04	15,41	<>	<>		<>	<>	<>		
263	P4Z5-HAM1	<>	1,71	2,28	<>							
264	P6125-7BK9	<>	45,13	51,27	<>	<>			<>			
265	P6143-AWRT	<>	20,08	23,13	<>							
266	P61ZB-45NO	<>	3,94	4,24	<>							
267	P653-8MSD	<>	64,65	88,97	<>							
268	P6AC-D7DZ	<>	85,87	3,44	<>	<>			<>			
269	P783-8D33	<>	10,06	11,63	<>							
270	P791-8A6Y	<>	17,98	21,07	<>							

Banc comparat: 0 - jardins JOSEP GODAY

Banc patró: BEDEC - BANC ITEC- PREUS DE REFERÈNCIA, PLECS DE CONDICIONS, DADES AMBIENTALS I PRODUCTES COMERCIALS

Criteri de comparació:codis coincidents (tots)

Resultat:

	Codi	Preu	U.A. actual	Preu banc actiu	Preu banc patró	Des. curta	Des. llarga	Just.	Rend.	Comp.	Quant.	Des. aux
271	P7B1-6Q5G	<>	2,86	3,75								
272	P7B1-6Q5M	<>	3,78	5,26								
273	P7C11-CHJG	<>	6,42	19,21	<>	<>		<>		<>		
274	P7ZB-AHFD	<>	28,61	31,20	<>							
275	P811-3F5C	<>	44,43	45,83	<>	<>			<>			
276	P84N-A82C	<>	41,92	56,59	<>							
277	P867-HC7F	<>	23,14	29,46	<>							
278	P878-5Z50	<>	3,84	4,24								
279	P885-609Y	<>	22,23	24,77	<>							
280	P89H-HE8C	<>	10,78	13,39	<>							
281	P8JC-HOEZ	<>	19,92	23,41								
282	P8JC-I0V9	<>	19,54	22,93								
283	PB31-HAGU	<>	112,35	164,39	<>							
284	PC1D-9MWU	<>	111,93	103,92	<>							
285	PD5J-43FK	<>	7,92	9,44	<>							
286	PD5M-50UG	<>	50,68	61,14	<>							
287	PD781-Q0KR	<>	42,5	46,88	<>	<>			<>			
288	PDK1-DX9V	<>	133,32	151,82	<>	<>		<>	<>	<>		
289	PDK2-VL6W	<>	170,74	191,21	<>	<>		<>	<>	<>		
290	PDK6-VAOM	<>	178,44	197,20	<>	<>		<>	<>	<>		
291	PDS0-428A	<>	38,22	41,98	<>							
292	PDV1-HC5M	<>	598,66	681,66								
293	PFB4-DW5I	<>	4,99	5,66								
294	PFB4-DW5K	<>	10,51	12,47								
295	PFB4-DW5R	<>	8,21	9,58								
296	PG2N-EUGB	<>	2,5	2,80								
297	PG2P-6T14	<>	8,32	11,91								
298	PG33-E6TV	<>	7,5	11,99								
299	PG52-DXZ8	<>	217,13	277,36								
300	PG8L-HD2J	<>	222,73	266,32	<>							
301	PJM41-NAGS	<>	225,02	282,30								
302	PJS5-HYGF	<>	198,61	268,28		<>		<>				
303	PJS6-9EEV	<>	3,27	4,16	<>							
304	PJSM5-VA45	<>	412,41	472,54	<>	<>		<>	<>	<>		
305	PJSM5-VA46	<>	784,44	886,67	<>	<>		<>	<>	<>		
306	PJSQ-92NK	<>	354,09	604,11								
307	PJSS-HBBN	<>	12,03	14,51	<>							
308	PJSS-IRW8	<>	12,03	14,51	<>							
309	PN38-HDZ0	<>	59,44	69,92	<>							
310	PN38-HIGM	<>	27,39	45,15	<>							
311	PNE3-9B6Y	<>	70,1	81,64								
312	PR36-8RV6	<>	102,28	116,65								
313	PR3C-8ZQP	<>	7,68	8,86								
314	PR4AB-92ZM	<>	10,24	12,31						<>		
315	PR4E4-94JG	<>	11,89	14,30						<>		
316	PR4FS-93QM	<>	11,73	14,11						<>		
317	PR4J7-95G1	<>	39,14	47,09						<>		
318	PR61-8ZHH	<>	17	19,86		<>			<>			