



## PLEC TÈCNIC DEL CONTRACTE

### Dades del contracte

Expedient:	<b>20234264</b>
Objecte:	<b>Contracte per a l'execució dels treballs de substitució de les lluminàries d'emergència en diferents edificis de la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.</b>

### 1. Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte és el servei de substitució de les lluminàries d'emergència en diferents edificis de la Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible.

### 2. Característiques tècniques, dependències on s'ha de fer les substitucions i relació de preus unitaris

Els centres tenen diferent marques i models de lluminàries d'emergència. La relació de les lluminàries existents (marques i models) és la següent amb la relació de preus unitaris és la següent.

UBICACIÓ	UNITAT	NOMBRE	PREU UNITARI
<b>Unitat Muntada</b>			
Mà d'obra	ut	1	251,08 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand ut NEXT	6	52,63 €
<b>UT3</b>			
Mà d'obra	ut	1	251,08 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand ut NEXT	6	52,63 €
Subministrament de llum d'emergència DAISALUX NOVA LD N5 250lumen	ut	1	84,05 €
Subministrament de llum d'emergència ZEMPER DIANA FLAT 350lumen	ut	1	72,67 €
<b>Edifici d'Estadística Pi i Sunyer</b>			
Mà d'obra	ut	1	1.506,52 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand ut NEXT	8	52,63 €



UBICACIÓ	UNITAT	NOMBRE	PREU UNITARI
Subministrament de llum d'emergència DAISALUX NOVA LD N5 250lumen	ut	28	84,05 €
<b>Prefectura</b>			
Mà d'obra	ut	1	251,08 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand NEXT ut	8	52,63 €
<b>Edifici 1 Zona Franca</b>			
Mà d'obra	ut	1	167,39 €
Subministrament de llum d'emergència Legrand URA NEXT no permanent	ut	5	52,63 €
<b>Edifici 3 Zona Franca</b>			
Mà d'obra	ut	1	292,93 €
Subministrament de llum d'emergència DAISALUX HYDRA LD N3 160lumen	ut	8	77,61 €
<b>Edifici 4 Zona Franca</b>			
Mà d'obra	ut	1	167,39 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 200 lumen	Legrand NEXT ut	5	70,63 €
<b>Parc de Bombers Sant Andreu</b>			
Mà d'obra	ut	1	376,63 €
Subministrament de llum d'emergència ZEMPER VENUS 95lumen LVE9100CP	ut	10	68,54 €
<b>Parc de Bombers Zona Franca i Escola de Formació</b>			
			- €
Mà d'obra	ut	1	627,71 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand NEXT ut	18	52,63 €
<b>Parc de Bombers Vallvidrera</b>			
			- €
Mà d'obra	ut	1	83,69 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand NEXT ut	3	52,63 €
<b>Parc de Bombers Llevant</b>			
			- €
Mà d'obra	ut	1	251,08 €
Subministrament de llum d'emergència ZEMPER VENUS 350lumen LVE9300CP	ut	8	92,74 €
<b>Parc de Bombers Vall d'Hebron</b>			
			- €
Mà d'obra	ut	1	251,08 €
Subministrament de llum d'emergència de superfície URA no permanent 100 lumen	Legrand NEXT ut	8	52,63 €



UBICACIÓ	UNITAT	NOMBRE	PREU UNITARI
<b>Parc de Bombers Eixample - Joan Miró</b>			- €
Mà d'obra	ut	1	460,32 €
Subministrament de llum d'emergència ZEMPER DIANA FLAT 350lumen	ut	7	72,67 €
Subministrament de llum d'emergència ZEMPER DIANA FLAT 225lumen LDF3200C	ut	7	59,54 €

Es demana que les lluminàries que s'instal·lin siguin d'igual o superiors característiques que les que els models indicats tenen actualment. En cas que es per qualsevol motiu l'empresa adjudicatària hagi d'instal·lar un model no inclòs en el llistat s'haurà d'enviar prèviament la nova fitxa tècnica i justificar el compliment de les característiques.

Els tècnics de la secció d'infraestructures hauran d'aprovar prèviament els canvis abans de procedir a la seva instal·lació. Aquests canvis no poden donar en cap cas a reclamacions o modificació del pressupost.

### 3. Relació d'adreces dels centres

EDIFICIS BOMBERS	
PARC DE BOMBERS DE Eixample	C/ Aragó 2
PARC DE BOMBERS DE Montjuïc	Pg. Josep Carner 46
PARC DE BOMBERS DE Llevant	C/ Castella 6
PARC DE BOMBERS DE Sant Andreu	Av. Rio de Janeiro 68-72
PARC DE BOMBERS DE Vall d'Hebron	C/ Coll Alentorn 5
PARC DE BOMBERS DE Vallvidrera	Vallvidrera 43
PARC DE BOMBERS DE Zona Franca	C/ 60, 8-10
EDIFICIS GURADIA URBANA	
Of. GU Dipòsit A	C/ Guàrdia Urbana, 4
Of. GU Edifici estadística	Plaça de Carles Pi i Sunyer 8
Of. GU PIT	C/ Cartoixa sn (Castell Montjuïc)
Of. GU Sala Conjunta,	C/ Lleida 28
Of. Edifici Ciutat de Barcelona	C/ Guardia urbana 2-4
UGUB Zona Franca	C/ A 93-103
Ed.1 - Parc Mòbil	C/ A 93-103
Ed.2 - Unita d'investigació	C/ A 93-103
Ed.3 - Vestidor Centralitzat	C/ A 93-103
Ed.4 - Unitat Canina	C/ A 93-103
Ed.5 - USP	C/ A 93-103
Ed.6 - Unitat circulació oficines (BSM)	C/ A 93-103
UP Nova Unitat Platges	Pg. Joan de Borbó, 32



#### **4. Serveis inclosos**

S'inclou en el preu del contracte els següents conceptes:

- Mitjans auxiliars
- Desplaçament i mà d'obra
- Luminàries descrites en la relació anterior
- Accessoris per encastar i embellidors
- Materials i fungibles; tornilleria.
- La gestió dels residus per part d'un gestor autoritzat (RAEE)
- La posada a punt i les proves per comprovar el correcte funcionament

No es considera inclòs en els treballs:

- Avaries de les línies de conducció elèctrica; esteses de cablejat, canvis d'ubicació de lluminària.

#### **5. Horaris i accessos**

L'adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l'impacte dels treballs en l'entorn immediat.

De manera excepcional, qualsevol treball que l'adjudicatari vulgui portar a terme fora de l'horari de 8 a 20h de dilluns a divendres haurà de ser comunicat amb antelació al Promotor, que podrà aprovar-lo o denegar-lo.

L'accés al recinte, ateses les característiques singulars de l'entorn on es duran a terme de les obres, requerirà autorització prèvia per a cada persona i vehicle. A tal efecte el contractista haurà d'entregar al Promotor una llista que contindrà les dades d'aquells treballadors i vehicles que hagin d'accedir al recinte, amb una antelació mínima de 24 hores per a la revisió de la Unitat responsable de la seguretat de l'edifici. Si no es considera correcte l'accés d'individus concrets al recinte.

#### **6. Documentació tècnica.**

L'empresa adjudicatària té la obligació d'entregar la fitxa tècnica del material que instal·li a les dependències.

Josep Pons Pous