

EXP.: 240198

Tipus: Subministrament

Procediment: Procediment obert simplificat abreujat o sumari regulat a l'apartat 6 de l'article 159 de la LCSP

Objecte: Adquisició i instal·lació del sistema d'alimentació ininterrompuda per a betevé

Promotor: Àrea Tècnica

Barcelona, 18 de novembre de 2024

INFORME RELATIU A LES JUSTIFICACIONS DE BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES PRESENTADES PER L'EMPRESA SALICRÚ

En data 24 d'octubre de 2024 es va publicar la licitació mitjançant Procediment obert simplificat abreujat o sumari regulat a l'apartat 6 de l'article 159 de la LCSP, l'Adquisició i instal·lació del sistema d'alimentació ininterrompuda per a betevé, sent la data límit per presentació d'ofertes el 11 de novembre de 2024. El pressupost base de licitació és de 39.270,00.-€.

S'han presentat les següents empreses segons consta en la Plataforma de l'Ajuntament de Barcelona:

DATA	EMPRESA
11/11/2024	SOCOMECA IBERICA, S.A.U.
11/11/2024	SALICRU, S.A.

Les esmentades empreses van presentar les següents ofertes econòmiques:

SOCOMECA IBERICA, S.A.U.

L'Oferta econòmica segons annex II del PCAP amb el següent resultat:

- Preu net: 37.925,00 €
- Import IVA: 7.964,25 €
- Import total: 45.889,25 €
- Ampliació Termini de garantia: 3 anys.

SALICRU, S.A.

L'Oferta econòmica segons annex II del PCAP amb el següent resultat:

- Preu net: 29.913,00 €
- Import IVA: 6.281,73 €
- Import total: 36.194,73 €

- Ampliació Termini de garantia: 3 anys.

La configuració dels criteris d'adjudicació de la contractació de referència, era la següent segons es contempla al Plec de Clàusules Administratives, clàusula 10 en els següents termes:

(SIC)

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu als efectes d'obtenir ofertes de gran qualitat.

S'aplicaran els següents criteris d'adjudicació tots avaluable automàticament realcionats per ordre decreixent segons la ponderació atorgada.

1) PREU DE L'OFERTA; màxim 85 punts

S'atorgarà la màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i a la resta d'empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gasetta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gasetta Municipal del dia 5 de març:

$$\left(\frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta}}{\text{Pressupost net licitació} - \text{oferta més econòmica}} \right) \times \text{Punts màx} = \text{Puntuació resultant}$$

2) ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS: Augment termini de garantia (màxim 15 punts)

La puntuació d'aquest criteri es realitzarà seguint el criteri automàtic següent:

Compromís garantia 2 anys.....0 punts

Compromís garantia 3 anys.....15 punts

Quant a la forma de determinar una oferta amb valor anormal o desproporcionat, s'estableix el següent criteri:

Si el criteri que se segueix per determinar l'oferta anormalment baixa és la comparativa entre els preus, es fixarà com a criteri general un diferencial de 10 punts per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'un únic licitador, de 20 punts respecte el pressupost net de licitació.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà prescindir de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.

15

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran excloure les dues ofertes més cares i les dues ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

Quadre resum de les ofertes presentades:

OBJECTE:	ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DEL SAI PER A BETEVÉ
Òrgan de contractació:	ICB
Número d'expedient:	240198
Número de contracte:	
Tipus d'expedient:	SIMPLIFICAT
Tipus de contracte:	SUBMINISTRAMENT
Subtipus de contracte:	ABREUJAT
Procediment de licitació:	OBERT

Puntuació màxima (econòmica):	85 punts
Pressupost net (sense IVA):	39.270,00 €uros

Fórmula Instrucció Ajuntament de Barcelona

$$Pr = Pm \times \frac{\text{Pressupost net licitació} - \text{Oferta } x}{\text{Pressupost net licitació} - \text{Oferta més econòmica}}$$

Nom empresa	Oferta (sense IVA)	% Baixa	Baixa Ofertes (Bi)	Possible oferta anormalment baixa			Puntuació econòmica	Puntuació altres criteris automàtics	Puntuació tècnica	Puntuació total	Ordre Classificació
				Desviació % (Mitjana aritmètica o Pressupost net)	Desviació € (Mitjana aritmètica o Pressupost net)	Oferta anormal					
1 SALICRU	29.913,00 €	-23,83%	-9.357,00 €	11,81%	-4.006,00 €	Anormal	85,00	15,00		100,00	1
2 SOCOMEC	37.925,00 €	-3,43%	-1.345,00 €	-11,81%	4.006,00 €	Normal	12,22	15,00		27,22	2

Oferta més econòmica:	29.913,00 €
------------------------------	-------------

LLINDAR	En cas de diverses ofertes (>1 Oferta)
VALORS	Referent: Mitjana aritmètica
	33.919,00 €
ANORMALITAT	70% Desviació Anormalitat (>1 Oferta)
	-3.391,90 €
	Llindar anormalitat: ≤
	30.527,10 €

Realitzada l'apertura l'apertura del sobre relatiu a la documentació administrativa i oferta econòmica de la licitació de referència en data 11 de novembre de 2024, la Mesa de Contractació observa que l'oferta presentada per l'empresa SALICRU podria ser considerada oferta anormal o desproporcionada una vegada aplicat els criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives en base als paràmetres objectius que permeten identificar els casos en que una oferta es consideri anormal i per tant, en data 12 de novembre de 2024 mitjançant correu electrònic es requereix a l'esmentada empresa per a que faci les al·legacions que estimi convenientes per a justificar el preu.

Seguint el procediment establert a l'article 149 de la LCSP als efectes de considerar l'oferta presumptament temerària, en data 13 de novembre de 2024 el licitador al·lega les següents consideracions:

- Quant a l'estalvi que permet el procediment d'execució del contracte:* assenyalen que és la única empresa nacional que fabrica els equips i a diferència de la competència no han de comprar a les centrals o proveïdors dels equips; que tenen el seu transport propi i per tant no necessiten subcontractar una empresa especialitzada. Descriuen el seu protocol de treball, destacant la proximitat i la retirada gratuïta del SAI antic.
- Quant a les solucions tècniques adoptades:* adverteix que l'equip ofertat és similar i dona el seu parer sobre el seu ideal, proposant una configuració diferent d'igual autonomia.
- Quant a les condicions excepcionalment favorables per poder executar la prestació:* es reiteren a l'explicat en el punt a).

- d) *Quant a innovació o originalitat:* argumenten que no poden aportar detalls notables o diferents al que demana la licitació.
- e) *Quant al respecte a obligacions en matèria mediambiental social o laboral:* disposen de la ISO 9001, 14001 i 45001 així com contractes amb gent amb risc d'exclusió social.
- f) *Quant a si tenen ajuda de l'Estat:* disposen d'una petita subvenció de la Generalitat de Catalunya (Agència per la competitivitat de l'Empresa).

En conclusió, a judici de l'informant:

De l'anàlisi de les al·legacions plantejades per l'empresa licitadora, la qual ha al·legat totes i cadascuna de les qüestions sol·licitades i han sigut argumentades en la mesura de lo possible, es deixa constància que en cap moment descriu el model, ni les característiques pròpies ni cap altra dada tècnica ni de detall d'aquest equipament que reiteradament diu que ofereix.

Es limita a argumentar que bàsicament compleix amb els nostres requeriments però en dos dels requeriments, reconeix que no ofereix exactament el que demana el Plec de Prescripcions Tècniques:

1) Quant a bateries:

- les bateries no són del tipus que es demana, i reconeix que si resulta escollit proposarà una producte lleugerament diferent (millor, segons ell, millor autonomia, assenyala) quan el que betevé prioritza no és tant l'autonomia sinó la fiabilitat i vida útil)
- la disposició modular de les files de bateries dins l'armari-bastidor tampoc ens l'ofereix com es demana al plec tècnic.

2) rendiment de l'equip en percentatge


betevé exigeix un rendiment certificat que arribi com a mínim al 96,5% en mode online de doble conversió, i SALICRU reconeix que la seva proposta (que de fet no poden saber amb exactitud) només arriba al 95,3%; es tracta d'una diferència d'un 1,2%, que pot semblar petita, però en consum d'energia multiplicat per la vida útil de l'equip poden acabar essent molts diners.

En la conclusió final el Sr. Falguera continua justificant que el seu equip (no sabem quin és!) és "calcat" malgrat reconèixer diferències (contradicció manifesta).

Per tant, des del punt de vista del Departament tècnic i en opinió d'aquest informant que emet el present informe, es proposa a la mesa de contractació l'exclusió de l'oferta econòmica presentada pel licitador SALICRU.

El que s'informa als efectes que es tingui en consideració en la resolució que es dicti per l'òrgan de contractació.

Als efectes escaients,



Joan Bussé

Cap Tècnic ICB

Barcelona 18 de novembre de 2024

