



14 de març de 2022

Serveis per l'ampliació del sistema de racks d'alta eficiència del CPD2, amb mesures de contractació pública sostenible

S'informa a les empreses interessades que s'ha produït una rectificació del Plec de Prescripcions Tècniques per error material, en el sentit d'eliminar com a requisit de solvència tècnica la certificació en *Solution Provider for Elite SYSTIMAX Infrastructure*.

A. DUBTES REBUTS PER CORREU ELECTRÒNIC

1. Quines característiques específiques han de tenir les PDUs proposades exactament dins de la família EPDU G3?

El model actual és el EMIB08, i les propostes han de ser equivalents a les seves característiques:

- ePDU METERED INPUT OU IN
- IEC309 32A 1P
- OUT 36xC13:6xC19