

22 de febrer de 2022

Ampliació del sistema de detecció i extinció d'incendis del CPD2, amb mesures de contractació sostenible

A. DUBTES REBUTS PER CORREU ELECTRÒNIC

Consultas:

- 1) Nos pueden indicar si existe falso suelo y falso techo que se deba proteger.
La sala CPD dispone de 80 cm de falso suelo i 30 cm de falso techo. Las salas electrónicas únicamente de 30 cm de falso techo.
- 2) Nos pueden aportar planos detallados de las salas a proteger con las medidas de la misma y los siguientes planos y fotografías:
 - Plànol Ubicacions sales afectades CPD2 / Planol CPD recinte CPD2
 - Fotografies sales PCI, CPD, SAIS i quadres elèctrics
 - Fotografia central d'incendis
 - Fotografia accessos a sala (materials i personal)

Las medidas aproximadas son:

- Sala SAIS: 46 m²
- Sala Quadres: 46 m²
- Sala CPD: 130 m²
- Sala PCI: 12 m²

Indicar también que el acceso a la sala CPD se hace per rampa y, a sales Eléctricas y SAI, hay 2 escalones de 15 cm aproximadamente en cada acceso. Para entrar en sala PCI (bombonas) hay un pequeño marco de obra de 10 cm en el suelo.

El plano ya fue publicado tanto en el perfil del contratante como en la plataforma electrónica, con el nombre "Planol General CPD2"

Se anexan ficheros de imagen