



### **Moisés Torró Torró**

Informació de Projectes i Recepcions  
Dept. Coordinació Obres a l'Espai Públic  
Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

En relació a la revisió del projecte de **DESVIAMENT DE SERVEIS AL CARRER DE CONSTANTINOBLE AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER EPIR 6** al districte de **SANT MARTÍ**, corresponent al codi del Natura Inversions **ACT25-00004**, informem:

El projecte preveu l'afecció als serveis provocats per la construcció d'un ascensor situat a la façana del carrer Constantinoble.

Es preveu l'afecció d'un tram de xarxa soterrada d'enllumenat i la seva restitució.


#### **Documentació tècnica de referència:**

#### **Vigència des de:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD842/2002  | setembre 2003 |
| - Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic. Ajuntament de Barcelona | setembre 2024 |

## **1. ESPECIFICACIONS**

- La reposició del tram soterrat afectat s'ha de fer de fanal a fanal (traçat en blau en la imatge).



- Caldrà que es contacti amb el Departament d'Enllumenat abans d'afectar qualsevol element d'enllumenat.



**Ajuntament  
de Barcelona**

**Ecologia Urbana**  
**Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans**  
*Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental*  
*Enllumenat*

C/Torrent de l'Olla, 218-220 ,3a  
08012 Barcelona  
[www.bcn.cat/mediambient](http://www.bcn.cat/mediambient)

## **2. CONCLUSIONS:**

L'informe del present projecte és considera amb **qualificació B, FAVORABLE, amb esmenes i consideracions a resoldre en fase d'obra.\***

\*Cal presentar al departament d'enllumenat abans d'inici d'obra les correccions dels punts pendents d'esmenar especificats en aquest informe.

Totes les observacions anteriors s'han de tenir en compte i les mançanes o omissions que s'hagin produït en la revisió del projecte es supliran d'acord amb la normativa vigent

El tècnic d'Enllumenat,