

### Moisés Torró Torró

Responsable del Departament d'Informació de Projectes i Recepcions  
Gerència de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

En relació amb la revisió del “**PROJECTE PER A LA DESVIACIÓ DE SERVEIS AL CARRER DE TARENT AFECTATS PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER DE BENEVENT N° 6 DE BARCELONA**” corresponent al codi del Natura **ACT25-00034**, redactat per Estudi Cuyas 38, S.L. al febrer del 2025, amb un termini d'execució de 13 setmanes, amb un PEC de 194.766,73€, Iva inclòs, el promotor del qual és INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME (IMU), hem d'informar del següent:

#### **Documentació Tècnica de Referència:**

Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.  
Manual de Qualitat de les Obres a la Ciutat de Barcelona

#### **Vigència des de:**

03/1991  
05/2014

1. **Pel que es refereix al projecte** es detallen alguns aspectes a tenir en compte:


#### **Objecte del projecte**

El projecte preveu a millora de l'accessibilitat de l'edificació existent mitjançant la disposició d'un ascensor ubicat adjacent a façana posterior i amb ocupació parcial del carrer de Tàrent.

Per a la correcta execució del fossat de l'ascensor diverses instal·lacions de companyia discorrent per l'espai públic i properes a façana posterior (àmbit de disposició de l'ascensor) es veuen afectades.



El present projecte preveu el desviament de les instal·lacions afectades fruit de la disposició de l'ascensor.

Amb un superfície d'afectació de 200 m<sup>2</sup>.



#### **Afectacions:**

- S'afecta: sanejament, enllumenat i canonada d'aigua (Agbar).



## 2. Especificacions Particulars

- *Cal aportar detall les tapes de les arquetes. Aportar com s'identifiquen aquestes tapes en cas d'ubicar-ne de noves.*

## 3. Especificacions Generals

- *Caldrà resoldre les afectacions de les diferents xarxes amb cadascuna de les companyies implicades.*
- *Caldrà informar si hi ha alguna nova afectació de serveis, que no està contemplada en el projecte actual.*
- *Aquest projecte s'haurà de coordinar amb les obres que s'estiguin duent a terme en els àmbits voltants, per tal de minimitzar les afectacions als serveis existents, i optimitzar els treballs el màxim possible.*

## 4. CONCLUSIONS

L'informe del present projecte es considera amb qualificació **B, FAVORABLE, amb esmenes i consideracions a resoldre en fase d'obra.**

Totes les observacions anteriors s'haurien de tenir en compte i tots aquells aspectes no detectats o omissions que es poguessin produir en la revisió de Projecte, es supliran amb remissió a normativa vigent en cada cas.

Tècnic del departament de Coordinació  
d'Obres a l'Espai Públic

Cap del departament de Coordinació  
d'Obres a l'Espai Públic

Ismael Fuentes Fernandez

Laia Pujol Colet