

| GAMA | EQUIPOS, COMPONENTES | OPERACIONES A REALIZAR | FRECUENCIA | CARGA TRABAJO ESTIMADA | | | UTILLAJES ESTIMADOS | EPIS | PERMISO TRABAJO ESPECIAL |
|----------------------------------|--|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|---|--------------------------|
| | | | | operarios estimados | duración estimada (horas) | horas hombre | | | |
| Horno | Parrillas y paredes | Limpieza incrustaciones paredes y sobre parrillas | Parada Línea | 4 | 4 | 16 | Rasquetas, rastrillos, escobas | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, gafas de seguridad, arnés anticaída, sistema de seguridad retráctil, medidor multigases | espacio confinado |
| Extractores escorias y cenizas | Escoriador | limpieza del nivel del escoriador | Parada Línea | 4 | 13 | 52 | rastrillos, palas, patas de cabra, parpalinas, carretilla elevadora (aportada por Tersa) | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, gafas de seguridad, arnés anticaída | no |
| Extractores escorias y cenizas | Escoriador | Limpieza de tubería de vaciado escoriador, tubería de vaciado del canal húmedo | Parada Línea | | | | | | |
| Extractores escorias y cenizas | Escoriador | Vaciado y limpieza de escoriador | Parada Línea | | | | | | |
| Extractores escorias y cenizas | Escoriador | Limpieza exterior escoriador y plataforma de acceso. | Parada Línea | | | | | | |
| Extractores escorias y cenizas | Conducto Escoriador | Limpieza | Parada Línea | | | | | | |
| Extractores escorias y cenizas | Canal Vibrante | Limpieza de suelo y paredes. | Parada Línea | | | | | | |
| Transportador húmedo | Tolvas y conductos alimentador caída a canal húmedo | Limpieza | Parada Línea | 4 | 12 | 48 | rastrillos, palas, patas de cabra, parpalinas, carretilla elevadora (aportada por Tersa) | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, gafas de seguridad, arnés anticaída | no |
| Transportador húmedo | Tolvas y conductos bajo parrillas caída a canal húmedo | Limpieza | Parada Línea | | | | | | |
| Transportador húmedo | Transportador húmedo | Vaciado y limpieza cadena , travesaños , eje motriz y reenvío | Parada Línea | | | | | | |
| Transportador húmedo | Canal húmedo | Limpieza exterior, limpieza general zona canal . | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (2do conducto) | Paredes 2do conducto | Limpieza de incrustaciones. | Parada Línea | 4 | 48 | 192 | rasquetas, patas de cabra, parpalinas | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, protección auditiva, gafas de seguridad, medidor multigases | espacio confinado |
| Caldera (3er conducto) | Conducto salida gases a LG | Limpieza | Parada Línea | 4 | 71 | 284 | vibrador neumático, rasquetas, patas de cabra, parpalinas | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, protección auditiva, gafas de seguridad, medidor multigases | espacio confinado |
| Caldera (3er conducto) | Economizador 1 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Economizador 2 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Economizador 3 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Evaporador 1 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Evaporador 2 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Evaporador 3 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Evaporador 4 | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Sobrecalentador primario | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Sobrecalentador secundario | Limpieza de incrustaciones. Los haces tubulares deberán quedar totalmente libres de paso. | Parada Línea | | | | | | |
| Caldera (3er conducto) | Cenicero | Limpieza rampa, clapeta cenicero y vaciado y limpieza del extractor de escorias | Parada Línea | | | | | | |
| Pre calentadores aire combustión | Filtros | Limpieza | Parada Línea | 3 | 28 | 84 | cepillos, rasquetas, mangueras soplado aire a presión, aspiradora industrial | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, protección auditiva, gafas de seguridad, medidor multigases | espacio confinado |
| Pre calentadores aire combustión | Pre calentador BP | Limpieza de Intercambiador y conducto | Parada Línea | | | | | | |
| Pre calentadores aire combustión | Pre calentador AP | Limpieza de Intercambiador y conducto | Parada Línea | | | | | | |
| Entrega Homo | Parrilla | Limpieza parrillas previa puesta en marcha | Parada Línea | 3 | 11 | 33 | escobas, cepillos, palas, aspiradora industrial | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, gafas de seguridad, arnés anticaída, sistema de seguridad retráctil | no |
| Entrega Homo | varios | Batida general (reparo general, recogida de focos y herramental, etc.) | Parada Línea | | | | | | |
| Entrega Homo | varios | Barrido y limpieza de cotas 7 y 0. | Parada Línea | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Comunes Grúas RM | Aspirado y limpieza general de estructura (carriles, carros portamangueras alimentación) | Parada Planta | 4 | 22 | 88 | escobas, cepillos, palas, aspiradora industrial | Casco, guantes, manga larga, calzado de seguridad, mascarilla con filtro FP3, gafas de seguridad, arnés anticaída, sistema de seguridad retráctil | no |
| Grúas y foso RM | Grúa lado Besos | Aspirado y limpieza general de estructura y componentes(Motores, reductores, etc..) | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Grúa lado Barcelona | Aspirado y limpieza general de estructura y componentes(Motores, reductores, etc..) | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Rejillas de aspiración | Limpieza rejillas aspiración aire primario en foso | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Perímetro tolvas de alimentación | Limpieza | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Suelo y paredes en su totalidad cota tolvas RM | Limpieza | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Suelo y paredes cota carriles grúas lado mar | Limpieza | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Suelo y paredes cota carriles grúas lado montaña | Limpieza | Parada Planta | | | | | | |
| Grúas y foso RM | Limpieza bandejas cables | Aspirado y Limpieza | Parada Planta | | | | | | |