

## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

### Dades del contracte

Petició de contracte: 032\_P2400157

Tipus contracte: Subministraments

Objecte: Treballs de subministrament i substitució de la caldera de condensació de gas de la Base Nàutica Municipal Mar Bella

Pressupost (IVA inclòs) 7.441,50 euros

IVA tipus 21%

**Pressupost net** (sense l'IVA) 6.150,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

**Capítol Inversor** Capítol 2 de Manteniment Ordianri

CPV 42161000-5

### Antecedents

Actualment, la instal·lació de producció d'aigua calenta sanitària i calefacció de la Base Nàutica Municipal Mar Bella és una caldera de gas de condensació marca De Dietrich model Innovens Pro MCA 45- 65 – 90 – 115.

En els últims mesos la caldera de gas s'ha espatllat en diferents ocasions, s'ha intentat reparar però amb la última averia ja no es va poder reparar. Com a conseqüència, actualment, no hi ha subministrament d'aigua calenta sanitària a la instal·lació i, tampoc hi ha calefacció.

Com que la caldera de gas no es pot reparar, es proposa la seva substitució per una nova caldera de condensació, sense modificar la seva ubicació.

El manteniment d'aquesta instal·lació es fa mitjançant l'empresa adjudicatària del contracte de serveis de manteniment d'elements constructius i instal·lacions en general de les instal·lacions esportives municipals gestionades per l'Institut Barcelona Esports,.

No obstant, la caldera de gas ja havia arribat al final de la seva vida útil i l'empresa de manteniment ja l'havia reparat en nombroses ocasions. És per això que no es considera que s'hagi d'incloure dins del contracte de manteniment,

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la contractació directa sense publicitat; a banda que amb aquest procediment es compleix amb els requisits establerts en els articles 118 i 318 de la llei 9/2017 per a la contractació menor.

### Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte són els treballs de subministrament i substitució de la caldera de condensació de gas de la Base Nàutica Municipal Mar Bella.

Els treballs més importants que s'han d'executar són els següents:

Desmuntatge de l'actual caldera de gas situada a la sala de calderes de la instal·lació esportiva i transport a abocador autoritzat.

Subministrament d'una nova caldera de condensació de gas natural de 55 kW de potència per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció, amb tots els accessoris necessaris

Departament d'Obres i Projectes

per a la seva correcta instal·lació.

Muntatge de la nova caldera de gas amb tots els accessoris i modificacions necessàries de la instal·lació existent per tal de connectar la nova caldera i la seva posada en marxa.

- **Prescripcions tècniques**

<b>Substitució caldera de condensació de gas de la Base Nàutica Municipal Mar Bella</b>	
<b>Unitats</b>	<b>Descripció de la partida</b>
1	Desmuntatge de l'actual caldera de gas situada a la sala de calderes de la instal·lació esportiva i transport a abocador autoritzat.
1	Subministrament d'una nova caldera de condensació de gas natural de 55 kW de potència, per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.
1	Muntatge de la nova caldera de gas amb tots els accessoris i modificacions necessàries de la instal·lació existent per tal de connectar la nova caldera i posada en marxa

- **Condicions d'execució**

Per qüestions d'organització, els serveis s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària i el tècnic de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.

En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament dels treballs.

Els materials i la forma d'executar els treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.

Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

### **Lloc de realització de la prestació**

Els treballs es realitzaran al Passeig Marítim del Bogatell, 102, la Base Nàutica Municipal Mar Bella, del Districte de Sant Martí de Barcelona.

### **Inici de les prestacions i termini d'execució**

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 2 mesos i sempre abans del 31 de desembre de 2024.

### **Criteris d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació és el preu

### **Responsable del contracte**

Com a responsable del contracte es designa En Sergi Llord Pujol, Tècnic del Departament de Projectes i Obres.

## **Tramesa d'ofertes**

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

\*Nota: Recordar a les empreses ofertants que el termini de presentació de les ofertes serà de ..... dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>) *(com a mínim serà de 5 dies hàbils)*

## **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.