

Aclariment:

Hi ha una discrepància entre el redactat i el dibuix de les vitrines (les simples, no les extraïbles)

pag 29 vitrines Itinerari

pag 36 vitrines Parlament

pag 47 vitrines Variabla

Quan diu:

Base realizada en plancha de acero galvanizado de e:15mm, plegado

hauria de dir: e:1,5mm