



INFORME: APROVACIÓ TÈCNICA DE PROJECTE

EMPLAÇAMENT: Espronceda, 142-152

PROJECTE: Millora envoltent tèrmica edifici Oliva Artés

REDACTOR: Xavier Ruscalleda Morell

Situació Urbanística:

L'edifici conegut com a Oliva Artés està qualificat de sistema d'equipaments actuals del polígon 22@ (clau 7@).

El recinte està format per dues edificacions, una d'elles reformada com a seu de Guardia Urbana; l'altre que és objecte d'aquest informe reformada parcialment per a un ús museístic. El conjunt té un nivell de protecció patrimonial de nivell C, segons la fitxa 3264 del Pla Especial de protecció de patrimoni arquitectònic de Barcelona.

Descripció de la intervenció:

El projecte té per objecte la execució de obres puntuals per a la millora del comportament tèrmic de la nau destinada a l'ús museístic, les intervencions són:

- Col·locació de noves fusteries en els lluernaris de les façanes longitudinals amb planxes de policarbonat de 4 cm de gruix amb perfil·laria metàl·lica i aïllament.
- Substitució de lluern de coberta amb planxes de policarbonat amb perfil·laria metàl·lica.
- Instal·lació de 4 finestres oscil·lants amb obertura motoritzada als lluernaris de coberta. Amb la corresponent instal·lació elèctrica i control de les obertures motoritzades.
- Instal·lació de xapa galvanitzada pre-tallada per al segellat de l'entrega de la coberta i del mur de façana. Instal·lació de aïllament tèrmic tipus llana de roca.

Documentació annexa:

Per tal de valorar la proposta es disposa del projecte executiu, signat pels tècnics Xavier Ruscalleda i Bartomeu Busom.

En tractar-se d'una intervenció molt puntual que no altera cap element objecte de protecció no és necessari disposar d'un informe de patrimoni. Tot i així es disposa d'informe favorable amb qualificació C.

Consideracions:

El projecte reflexa la voluntat de continuar amb la obra de reforma que va quedar parcialment executada.

La voluntat és la millora del comportament tèrmic actuant sobre l'aïllament de coberta (lluernaris i trobada).



Institut de Cultura

Departament de Projectes
c/ Rambla, 99, 1ª pl.
08002 Barcelona

PROJECTES ARQUITECTÒNICS ICUB

Es disposa d'informes favorables amb condicions per part de Patrimoni arquitectònic.

La intervenció proposada es considera una actuació de nivell 3, d'acord amb el protocol d'obres municipals.

Conclusions:

Es consideren doncs que les obres de millora de l'envolvent tèrmic es poden realitzar.

RESULTAT DE L'INFORME: B, Conformitat tècnica favorable.

Cap del Departament de Projectes Arquitectònics.

Marc Pinedo Grau

MARC PINEDO GRAU -

Signat digitalment per MARC
PINEDO GRAU
Data: 2023.03.14 17:53:29 +01'00'

Vist i plau

La gerent de l'ICUB



Ajuntament
de Barcelona

Monica Mateos
Guerrero - DNI

2023.03.15 10:58:24
+01'00'

Mònica Mateos Guerrero