



Cristina Acosta Bejarano, secretària de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona,

CERTIFICO:

Que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, en sessió que va tenir lloc el 21 de juliol de 2021, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Exp. 46-21 Barcelona. (Barcelonès)

- Element: **Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes**
- Protecció: BCIN-MH-EN. Núm. Reg. 43-MH-EN. D 03.06.1931
- Document: Projecte de consolidació estructural de la façana nord de l'església i restauració dels vitralls
- Promotor: Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Departament d'Enllumenat
- Tècnic: Josep M. Julià Capdevila, Arquitecte

Valorada la proposta i vist l'informe de la ponència, la Comissió ACORDA PER UNANIMITAT:

AUTORITZAR, segons estableix l'article 2.1 a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del Patrimoni Cultural, les intervencions derivades del *Projecte de consolidació estructural de la façana nord de l'església i restauració dels vitralls*, que s'hauran de realitzar seguint els criteris establerts a l'article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, amb les següents **condicions**:

- Cal sol·licitar al Servei d'Arqueologia de Barcelona la redacció d'un Projecte d'Intervenció de Restauració (PIR) i incorporar les directrius pertinents als Plecs de Condicions corresponents per tal d'assegurar la correcta execució dels treballs.
- Caldrà tramitar el corresponent permís d'intervenció arqueològica de restauració per tal d'executar, conforme al PIR esmentat, les tasques de restauració i especialment pel que fa als vitralls, d'acord al Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya. DOGC 3594, de 13/03/2002. Aquests treballs hauran de ser duts a terme per personal especialitzat.
- Cal que les grapes d'acer inoxidable a encastar en el parament siguin les mínimes possibles per tal de garantir la consolidació del mur, evitant un sobredimensionat d'aquest element estructural.
- Les actuacions de reparació del revestiment interior que cal repicar hauran de comptar amb proves prèvies, i es duran a terme amb materials compatibles amb els originals.
- En cas d'aplicar hidrofugant, aquest haurà de ser amb base inorgànica i transpirable o bé amb la tecnologia de nanopartícules.

Es fa constar que aquest acord s'adopta d'acord amb la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja l'adequació o la no adequació del projecte a la normativa urbanística o altres possibles normatives concurrents que li són d'aplicació, ja que l'anàlisi d'aquesta qüestió no és competència d'aquesta Comissió.



Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura

Direcció General del Patrimoni Cultural

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona

En compliment del que disposen els articles 34.5 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i 5.5 del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural, l'Ajuntament ha de notificar a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, simultàniament a la notificació a l'interessat, les llicències urbanístiques que afectin aquest Bé Cultural d'Interès Nacional.

Contra l'acord que es notifica podeu interposar, d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació d'aquest acord.

Potestativament, dins el mateix termini, també podeu efectuar el requeriment previ que determina el precepte legal abans esmentat.

Cristina Acosta Bejarano
Secretària de la Comissió Territorial
del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona

Signat electrònicament