



Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2400753
Tipus de contracte:	Subministrament
Objecte:	Correctiu deshumidificadors marca MUNTERS existents al Centre de Col·leccions del MUHBA a la Zona Franca
CPV:	42113161-0
Pressupost (IVA inclòs):	18.125,80 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	14.980,00 €
Aplicació pressupostària:	1123/21301/33011
Actuació:	S.006.00614.999

Antecedents

El MUHBA és un centre de patrimonialització que crea, sistematitza i estudia béns materials i immaterials. El Centre de Col·leccions del MUHBA, ubicat a la Zona Franca, és l'espai destinat a la conservació, l'estudi i la difusió de les col·leccions. Està integrat per una reserva museogràfica i un arxiu arqueològic, i les sales de recepció, de treball i de dipòsit garanteixen el tractament, la preservació i l'accessibilitat a les peces.

Mitjançant el departament de Producció i Manteniment, s'han de realitzar les tasques de conservació i manteniment de l'edifici del Centre així com de les seves instal·lacions per tal de garantir la funcionalitat per als usos als que se'l vol destinar.

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Recursos necessita contractar les tasques correctives derivades de la revisió feta als equips de deshumidificació del Centre de Col·leccions del MUHBA.

No s'ha fraccionat l'objecte d'aquest contracte per eludir els procediments de contractació, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

Atès que, aquesta prestació no pot ser proporcionada directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.



D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llindars indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Tasques correctives derivades de la revisió feta als equips de deshumidificació del Centre de Col·leccions del MUHBA. Les feines a realitzar i el material a subministrar es descriuen a continuació.

Les ofertes han d'incloure el transport i entrega del material a subministrar, el desmuntatge dels equips necessaris existents, les tasques de reparació i/o substitució del material necessari, muntatge de les noves peces i interconnexió amb els elements existents, posada en marxa dels equips i comprovació de que aquests funcionen correctament.

Un cop acabades les feines i posada en marxa dels equips de deshumidificació, els valors del rendiment d'aquests hauran d'estar per sobre dels valors nominals per donar per acabades les feines incloses en el present contracte.

Equip MG90 marca MUNTERS ubicat a la sala 17:

El motor reductor no gira i les resistències no es posen en marxa.

- 1ud. Motor d'accionament MG90 115-240v
- 1ud. Kit de peces de recanvi dels condensadors MG90 230v
- 1ud. Drive Shaft Assembly per MG90
- 2ud. Protective Grill per MG90
- 1ud. Heater Assembly per MG90 650W 230V
- 1ud. Kit de peces de recanvi pel termòstat MG
- 1ud. Kit de peces de recanvi del rotor T=3mm W=4mm
- 1ud. Kit de peces de recanvi del rotor T=4mm W=4mm
- 1ud. Inlet cone - MG50-90
- 1ud. Filtre Cartridge MG90
- 1ud. Circuit Board 230-240V 50/60Hz
- 1ud. Rotor d'assecat R HPS 0224 048 (MG)

Equip MG90 marca MUNTERS ubicat a la sala 19-1:

El rotor té baixa capacitat d'assecat. Es demana recanvi del kit de 3 anys. Les resistències no disposen de xapa protecció.

- 1ud. Motor d'accionament MG90 115-240v
- 1ud. Drive Shaft Assembly per MG90
- 1ud. Rotor d'assecat R HPS 0224 048 (MG)



Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

Equip ML270 marca MUTERS ubicat a la sala 2:

El rotor té baixa capacitat d'assecat i els cargols del motor reductor estan molt fluixos. Es demana recanvi del kit de 3 anys i canvi del rotor.

- 1ud. Kit de peces de recanvi dels 3 anys ML1
- 1ud. Termòmetre ML270 T350
- 1ud. M ROTOR R HPS 0237 300
- 1ud. Drive Belt ML270
- 1ud. Ass. Upper Part ML270
- 2ud. Rotor Seal Kit ML270
- 1ud. Connection Piece ML1

Equip ML420 marca MUTERS ubicat a la sala 16:

El rotor té baixa capacitat d'assecat; els caudals són molt baixos respecte als valors nominals; la sonda HS31 està en mal estat. El motor-reductor perd oli, es recomana la seva substitució. Afegim kit de recanvi de 3 anys.

- 1ud. M ROTOR R HPS 0454 200
- 2ud. Rotor Seal Kit ML420-1100
- 1ud. Corretja ML2
- 1ud. Politja ML2
- 1ud. DRIVE MOTOR, 30Nm, 380-480V 50/60Hz
- 1ud. Kit de peces de recanvi dels 3 anys ML420
- 1ud. SENSOR TEMP/RH WALL 4-20mA

El contracte és a preu global pel total de les feines a realitzar.

Lloc de realització de la prestació

La prestació s'ha de realitzar en el Centre de Col·leccions del MUHBA, ubicat al carrer F, nº22 de la Zona Franca, 08040 Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

S'iniciarà la prestació a partir de la data d'adjudicació i finalitzarà a 31 de desembre del 2024.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost 2024 de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix.



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa Na Raquel Esquirol Sans.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.