

PLA D'EMERGÈNCIA

CONSORCI DE LES BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
BIBLIOTECA EL CLOT – JOSEP BENET

Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38

JUNY 2023

Modificació	Data	Control de canvis
Versió 0	Febrer 2014	
Versió 1	Juny 2023	Responsables emergències, Modificació TELÈFONS D'EMERGÈNCIA i Horari

IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL

Nom del centre: Biblioteca El Clot – Josep Benet	Districte: Sant Martí
Nombre d'edificis: 1	
Adreça: Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38	D.P.: 08018
Telèfon: 933095199	Fax: ----- e-mail: b.barcelona.jb@diba.cat
Nombre total de persones que hi treballen: 6	
És un edifici aïllat?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
L'ús de l'edifici és compartit?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si és compartit, amb què?	<input type="checkbox"/> Comerços <input type="checkbox"/> Habitatges <input type="checkbox"/> Oficines
El centre ocupa part de l'edifici del Museu Disseny HUB Barcelona.	
Activitats del centre: Biblioteca.	
Horaris: dimarts, dimecres i divendres de 9:30h a 13:30h; de dilluns a divendres de 15:30h a 20:00 hores i dissabtes de 10:00 a 14:00h. El personal del Consorci pot romandre en el centre fins les 21 hores.	
El personal de l'empresa de la neteja entra cada dia a les 6h del matí.	

CARACTERÍSTIQUES DE CADA EDIFICI DEL CENTRE

EDIFICI	
Nom que identifica l'edifici: Biblioteca El Clot – Josep Benet	
(1) Superfície construïda aproximada (en m ²): 1990 m ²	
Estructura:	Metàl·lica <input type="checkbox"/>
	De formigó <input checked="" type="checkbox"/>
	D'obra <input type="checkbox"/>
	Mixta <input type="checkbox"/>
	Altres
Nombre de plantes (soterrani inclòs): 2 (planta baixa i planta superior)	
Any de construcció de l'edifici: desembre 2011. Obres finalitzades al novembre de 2013.	


(1) La superfície construïda no comprèn els patis ni altres zones descobertes

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta baixa (nivell +6,98):

(1)	
Edifici (nom): Biblioteca El Clot – Josep Benet	
ESP AIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Vestíbul – zona taulell préstec	1
Zona internet	1
Sala d'actes	1
Sala infantil	1
Espai polivalent	1
Lavabos	4
Sales maquinària climatització	2
Sales quadre elèctric	2
Magatzem neteja	1
Espai de cinema i música	1
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 160 (treballadors + usuaris)	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escapes: 1 (cap a la planta superior)	
Són oposades? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes exteriors: Hi han dues sortides d'emergència que donen accés al vestíbul del Museu DHUB, des del que hi ha sortida directe a l'exterior.	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals		<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma		<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	









(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los.

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta superior (nivell +10,50):

(1)	
Edifici (nom): Biblioteca El Clot – Josep Benet	
ESP AIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Zona adults	1
Despatxos	2
Office	1
Espai de suport	1
Zona de diaris i revistes	1
Magatzems neteja	2
Vestidor neteja	1
Lavabos	3
Sala quadre elèctric general	1
Sales maquinària climatització	2
Sala telecomunicacions	1
Espai multimèdia	1
Magatzem	1
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 160 (treballadors + usuaris)	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escapes: 2	
Són oposades? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes exteriors: 1 (a través de l'escala situada al costat de l'espai de suport).	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals		<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma		<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los.

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)**Incendis i explosions : Risc alt, risc mitjà i risc baix****RISC ALT**◆ **Instal·lacions i aparells elèctrics** (quadre elèctric general)Estan sectoritzats? ⁽¹⁾ Sí No

Localització dins l'edifici: a la planta superior, a la sala del quadre elèctric.

◆ **Calderes.** Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza: gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-lo:Estan sectoritzades? Sí No

Localització dins l'edifici: No hi ha.

◆ **Dipòsits de combustible o productes perillosos** (tòxics o inflamables)

Senyaleu el tipus de combustible :

 gas propà gas butà gas natural gas-oil Altres. Anoteu-los:Estan sectoritzats? Sí No

Localització dins l'edifici: No hi ha.

◆ **Cuines i cafeteries.** Tipus de combustible que s'hi utilitza: gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-lo:Estan sectoritzades? Sí No

Localització dins l'edifici: No hi ha.

◆ **Altres:**Estan sectoritzats? Sí No

(1) Sectorització : espai que queda separat d'altres espais mitjançant elements delimitadors, resistent al foc, que permeten aïllar-lo del fum i del foc durant un temps determinat en cas d'incendi (parets, portes i vidres especials resistent al foc, etc.).

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)**Incendis i explosions:****RISC MITJÀ**

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
◆ Magatzem neteja	3	Planta baixa i superior
◆ Magatzem	1	Planta superior
◆ Sala infantil	1	Planta baixa
◆ Zona adults	1	Planta superior
◆ Espai multimèdia	1	Planta superior
◆ Office	1	Planta superior
◆ Zona internet	1	Planta baixa
◆ Sales maquinària clima	4	Planta baixa i superior

RISC BAIX

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
◆ Sala polivalent	1	Planta baixa
◆ Sala d'actes	1	Planta baixa
◆ Oficines, despatxos	2	Planta superior
◆ W.C. Sanitaris	7	Planta baixa i superior
◆ Espai de suport	1	Planta superior
◆ Vestidor neteja	1	Planta superior

RISCOS EXTERIORS (Depenen de la situació del centre)**Hi ha risc d'incendi forestal?** Sí No

Si és a prop d'una massa forestal

Hi ha risc d'accident químic ?

El risc depèn de les instal·lacions que hi hagi properes al centre. Per a valorar aquest risc, responeu a les preguntes:

El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions?.

Gasolinera

 Sí No

Distància aproximada:

Indústria química

 Sí No

Distància aproximada:

Magatzem de productes tòxics

 Sí No

Distància aproximada:

Carretera principal o autopista per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses

 Sí No

Distància aproximada:

ACTUACIONS PERSONALITZADES

L'assignació de les persones que tindran alguna responsabilitat concreta dins el pla d'emergència es pot realitzar de dues maneres diferents, nomenant amb noms i cognoms cadascun dels càrrecs, o bé assignant la tasca en funció de la localització temporal dins la jornada, és a dir, per exemple, qui està en un moment donat al despatx fa aquella funció concreta, la decisió d'optar per un o altre sistema depèn del tipus d'organització i estructura que tingui el centre.

- **Coordinador/a general o Cap d'Emergència.**

Habitualment el coordinador general serà el/la director/a del centre o en el seu defecte algun membre de l'equip directiu.

Nòm/Càrrec: **Marta Zamora Martín** – Directora de la biblioteca

Localització: Planta superior, despatx de Direcció. Ext.: 204

Substitut/a: Bibliotecàri/a

Localització: Planta superior, zona d'adults. Ext.: 203

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.
- Comunicar l'emergència al Centre de Control de Seguretat del Museu DHUB (tel.: 932566712 / ext.: 111).
- Ser informat per la resta de coordinadors i responsables de totes les incidències.
- Un cop a l'exterior del centre romandre junt a la porta principal d'accés per esperar l'ajuda externa i evitar l'entrada de persones a l'edifici
- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes, serà l'interlocutor amb els bombers i la policia.
- Informar als bombers si hi ha persones en alguna planta que no han pogut evacuar i s'han protegit dins l'edifici.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Seguir les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Coordinadors/es o Caps de Planta**

Habitualment serà la persona que ocupi l'espai més allunyat de la sortida d'una planta concreta.

En cas d'emergència seran prioritàries les tasques a realitzar en l'evacuació. Tan sols es realitzaran tasques d'extinció en la fase de conat d'incendi.

PLANTA BAIXA

Nom/Càrrec: **el treballador que hi sigui en el moment de l'emergència.**

Localització: Planta baixa: taulell préstec (ext.: 201) / sala infantil (ext.: 202)

PLANTA SUPERIOR

Nom/Càrrec: **el treballador que hi sigui en el moment de l'emergència.**

Localització: Planta superior: zona adults (ext.: 203)

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Controlar que l'evacuació es faci de manera ordenada.
- Controlar, revisant totes les dependències de l'edifici, que no quedi ningú.
- Assegurar que totes les portes queden tancades.
- Bloquejarà l'ascensor.
- Ser l'últim en sortir de la planta.
- Fer el recompte de personal al **punt de trobada** (davant carrer d'Àvila), informar al cap d'emergència de la situació.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Mantenir la calma .
- Comprovar que s'ha trucat demanant ajuda externa.
- Comprovar que les persones estan confinades a les sales o als espais més adients i protegits del centre.
- Comprovar que les portes i finestres de la planta estiguin tancades.
- Esperar l'ajuda externa.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Treballadors del centre**

Els treballadors que en el moment de l'emergència tinguin usuaris al seu càrrec i no siguin Cap de Planta, hauran de fer les següents tasques:

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Complir les instruccions del cap de planta.
- Tancar portes i finestres de l'espai i comprovar que es pot realitzar l'evacuació.
- Conduir als usuaris al seu càrrec durant l'evacuació. Mantenir als usuaris agrupats i controlar que segueixen les seves instruccions.
- Un cop en el **punt de trobada** (davant del carrer d'Àvila) ajudar al Cap d'Emergència en el recompte de les persones.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible

- Mantenir la calma.
- Tancar finestres, porticons i persianes.
- Comprovar que les persones estan ubicades a les sales o espais més adequats i protegits del centre.
- Comprovar que les portes i finestres de la planta estiguin tancades.
- Esperar l'ajuda externa.
- Mantenir als usuaris agrupats.
- Ajudar al Cap de Planta en el recompte de persones.

- **Responsable de les persones discapacitades**

Al centre de treball no hi ha treballadors discapacitats, però podem trobar usuaris amb discapacitats o persones amb mobilitat reduïda. El treballador que en el moment de l'emergència estigui realitzant la seva atenció i que, preferentment, no sigui membre dels equips d'emergència (cap d'emergència, cap de planta, etc.) serà la persona responsable d'evacuar i guiar als usuaris discapacitats o amb mobilitat reduïda a un lloc segur.

Les persones amb discapacitat es conduiran cap el punt de trobada exterior si es troben a la planta baixa. Quan l'evacuació de l'edifici per planta baixa no sigui possible o les persones amb discapacitats es trobin a la planta superior, es protegiran al lloc més segur i adient per esperar l'ajuda externa (espai més allunyat de l'incendi preferiblement amb finestres al carrer).

A la planta superior hi han senyalitzades zones de confinament específiques.

En cap cas s'utilitzarà l'ascensor de la planta.

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Ajudarà a les persones discapacitades en l'evacuació.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Ajudarà a les persones discapacitades a protegir-se en l'espai especificat a cada planta.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Responsable de donar l'alarma i trucar als bombers**

El centre està protegit per un sistema automàtic de detecció d'incendis que cobreix totes les zones de l'edifici. La central receptora es troba al Centre de Control de Seguretat (CCS) ubicat a la planta nivell +10.50 de l'edifici DHUB.

A la planta baixa de la biblioteca, darrera del taulell de préstec, es troba un repetidor de la centraleta de detecció i alarma contra incendis.

El centre també disposa de polsadors manuals d'alarma.

Nom/Càrrec: **el Centre de Control de Seguretat (CCS) del Museu DHUB.**

Localització: planta altell de l'edifici DHUB (nivell +10.50). Tel.: 932566712 / ext.: 111

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • En rebre l'avís d'incendi activarà l'alarma i trucarà als bombers. • Seguirà les indicacions del Cap d'Emergència. |
|---|

Tasques a realitzar quan no sigui possible evacuar:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • En rebre l'avís d'incendi activarà l'alarma i trucarà als bombers. • Seguirà les indicacions del Cap d'Emergència |
|--|

- **Usuaris del centre**

Al detectar un incendi han d'avisar ràpidament al treballador/a del centre que estigui més a prop i esperar les seves instruccions.

Es deixaran els objectes personals i no es tornarà enrere.

ACTUACIÓ DEL PERSONAL ALIÈ AL CENTRE

Compliment de l'article 24 de la Llei P.R.L. sobre Coordinació d'empreses, desenvolupat pel R.D 171/2004.

El Pla d'Emergència ha de tenir en compte al personal que treballa en el centre, però que no es treballador de plantilla del mateix: personal de les empreses que tenen contractes de gestió i/o prestació de serveis en els centres municipals (personal de neteja, de manteniment, de seguretat, de gestió del centre, etc.).

Els responsables del Pla d'Emergència, realitzaran la divulgació-difusió del Pla a tot el personal del centre, inclosos els treballadors d'aquestes empreses sots contractades.


En els casos que aquest personal desenvolupi la seva feina en horari diferent a la resta de treballadors del centre, se'ls hi farà arribar, a més de la divulgació-difusió general, la següent informació:

- Dóna'ls-hi el llistat de telèfons d'urgència.
- En cas d'observar qualsevol anomalia (fum de sota d'alguna porta, paquet sospitós, etc.), que truquin immediatament al servei responsable per fer-se càrrec de l'emergència.
- En cas de fum i/o foc, tancar portes i finestres i trucar immediatament a Bombers (112).
- Avisar sense demora als altres companys que hi pugui haver en el centre (en el cas que n'hi hagi més d'un), tenint en compte la possible existència de personal amb qualsevol discapacitat (física, psíquica o sensorial)
- No intentar mai apagar el foc sense haver trucat abans a bombers i molt menys si es tracta d'una persona sola.
- Evacuar el centre i esperar als serveis d'ajuda externa a la porta d'entrada principal, i si no és possible anar al **Punt de Trobada** (davant del carrer d'Àvila).





Els responsables del Pla d'Emergència han de fer arribar de forma fefaent una còpia d'aquest Pla als responsables en matèria preventiva de cadascuna de les empreses sots contractades.

ORGANITZACIÓ:

1. La persona que detecti una incidència i/o emergència avisarà i informarà immediatament al Cap d'Emergència o substitut sobre la situació, bé directament o per via telefònica. En absència del Cap d'Emergència i del substitut, l'avis es realitzarà als Caps de Planta.
2. El Cap d'Emergència (i en la seva absència els Caps de Planta), prèvia valoració del fet i considerant que la situació no es pot controlar amb els mitjans que es tinguin a l'abast (no intentar mai apagar el foc sense haver donat avís prèviament), decidirà iniciar el procés d'evacuació del centre.
3. El Cap d'Emergència donarà l'ordre d'evacuació als Caps de Planta o als seus substituïts i avisarà al Centre de Control de Seguretat del Museu DHUB perquè avisin a l'ajuda externa.
4. L'ordre d'evacuació del centre, es donarà sempre que sigui possible mitjançant l'accionament manual d'un pulsador d'emergència. Si no fos possible, l'ordre d'evacuació del centre es transmetrà verbalment.
5. Si el conat d'incendi es produeix a una zona que impossibilita la sortida al carrer per planta baixa, el Cap d'Emergència decidirà el lloc més segur i adient per esperar l'ajuda externa sol·licitada.
6. En sentir l'ordre d'evacuació, els Caps de Planta faran sortir als treballadors i usuaris de manera ràpida però ordenada, dirigint-los al punt de trobada. Evacuaran la planta verificant que no hi quedi ningú i tancant al seu pas portes i finestres. Un cop a l'exterior, esperaran als serveis d'ajuda (bombers, guàrdia urbana, policia, etc.) al **Punt Trobada** (davant del carrer d'Àvila).
7. Els Caps de Planta realitzaran el recompte del personal evacuat amb l'ajuda dels treballadors del centre, informant del resultat al Cap d'Emergència qui ho farà extensiu als serveis d'ajuda externa.

Seqüència tipus:

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

	BOMBERS		112
	GUÀRDIA URBANA		112
	MOSSOS D'ESQUADRA		112
	AMBULÀNCIES/URGÈNCIES MÈDIQUES		112
EMERGÈNCIES (24 HORES)			112

EN CAS D'AMENÇA DE BOMBA

- En cas d'amenaça de bomba, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Mossos d'Esquadra (**112**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El més important en aquest cas és allunyar-se de l'edifici.
- En cas que es trobi un paquet sospitós, no es permetrà que ningú s'apropi a ell, ni s'utilitzaran transmissors o altres dispositius que es comuniquin amb senyals de ràdio.

EN CAS D'INCENDI

- En cas d'incendi, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Bombers (**112**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El Cap d'Emergència romandrà a la porta de l'edifici per controlar que no entrin altres persones durant l'operació d'evacuació.
- Serà també l'encarregat de rebre els bombers i indicar quina és exactament la situació, informant si hi han persones que no han pogut evacuar i s'han protegit dins l'edifici.

EN CAS D'ACCIDENT O URGÈNCIA MÈDICA

- És absolutament prioritari assegurar-se que la persona accidentada i la resta de persones estan fora de nous perills (caiguda d'objectes, maquinària en funcionament, etc.).
- Trucar immediatament al servei d'urgències mèdiques (**112**), i seguir les seves instruccions.
- No mobilitzar el ferit si ha sofert una contusió o fractura, mentre no arribi l'assistència sanitària.
- Tranquil·litzar la persona afectada, evitar aglomeracions al seu voltant i mantenir la calma.
- No donar-li res per menjar ni beure.
- Anar a la porta o lloc fixat i esperar a l'ambulància per guiar-la fins el lloc de l'accident.
- No obstaculitzar el treball dels sanitaris i, si fos necessari, ajudar-los seguint les seves recomanacions.

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

A NIVELL GENERAL

- Mantenir l'ordre i neteja.
- No col·locar materials combustibles (paper, roba, etc.) a prop de fonts d'enllumenat, calefacció etc.
- No realitzar activitats que provoquin flama oberta o guspies a llocs no autoritzats expressament.
- Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni emmagatzemant materials.
- Si es detecta qualsevol anomalia en els sistemes de protecció, informar als responsables de seguretat.

FUMADORS

- Cal respectar la prohibició de fumar derivada de la normativa vigent.

RISCOS ELÈCTRICS

- No sobrecarregar línies elèctriques.
- No manipular indegudament instal·lacions elèctriques..
- No realitzar connexions o adaptacions elèctriques inadequades.
- Evitar la utilització d'endolls múltiples.
- Desconnectar aparells elèctrics després del seu ús.

MANIPULACIONS DE PRODUCTES INFLAMABLES

- Tenir precaució en la manipulació de productes inflamables: emmagatzemar-los en recintes aïllat i separats de les zones de treball. Emmagatzemar la quantitat mínima necessària. No manipular-los ni emmagatzemar-los a prop d'una font de calor.

MODEL D'AVÍS EN CAS D'URGÈNCIA

Sóc del centre: Biblioteca El Clot-Josep Benet		
Que és a la plaça de les Glòries Catalanes, 37-38		
A l'interior del Museu DHUB		(lloc popular dels voltants)
Número de plantes: 2		
Tenim un / el / la ...		(tipus d'incident, incendi, etc.)
és a la planta (núm.) :	a :	(lloc concret , biblioteca, etc.)
(gravetat estimada)		
Hi ha (quantitat)	ferits i estem evacuant el centre	
Sóc el / la		(persona que truca)
I truco des del telèfon		
En el centre tenim (quantitat de treballadors i usuaris)		

ALTRES TELÈFONS EN CAS D'URGÈNCIES ESPECÍFIQUES

Aigües de Barcelona	900.70.07.20
Fecsa / Endesa	900.77.00.77
Gas Natural	900.75:07.50
Gas Butà (Propà)	901.12.12.12


EN CAS DE CONFINAMENT O EMERGÈNCIA EXTERNA, CAL SINTONITZAR :

Emissores contemplades en el Pla Municipal :	
Catalunya Ràdio	102,8 Hm
COM Ràdio	91.00 Hm

PLÀNOLS

PLÀNOLS

Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Biblioteca Clot – Josep Benet
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
Planta superior




Cap al Punt de Trobada
 Part de Trobada

SIMBOLÒGIA	
	Extintors d'incendis manuals
	Boques d'incendi Equipades (BIE's)
	Polseadors d'alarma
	Avissador d'alarma
	Enllumenat d'emergència
	Recorregut d'evacuació
	Punt de trobada

Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Biblioteca Clot – Josep Benet
Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38
Planta superior

SIMBOLOGIA	
	Extintors d'incendis manuals
	Boques d'incendi Equipades (BIE's)
	Pulsadors d'alarma
	Avisador d'alarma
	Enllumenat d'emergència
	Recorregut d'evacuació
	Punt de trobada



Cap al Punt de Trobada



PUNT DE TROBADA

