



Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Gerència de l'Arquitecte/a en Cap
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic

Av. Diagonal, 240 , planta 2
08018 - Barcelona

Núm. registre: 77/2024
Núm. Exp.: sense nº

Sr. Eric Pintor González
Director d'Obres i manteniment
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

A la vista de la sol·licitud presentada pel **Sr. Eric Pintor González**, en data 15 d'abril del 2024, que fa referència al "PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER CAIGUDA A DIFERENT NÍVELL A DIVERSOS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA", redactat Francisco Sadurní Moreta, enginyer de camins de BLUE PROJECT management & services s.l. que fa referència a les mesures de seguretat a implementar en mercats amb protecció de Patrimoni.

L'arquitecta que subscriu

INFORMA:

Que l'objecte del projecte és la proposta de les mesures de protecció de riscos laborals per a diferents edificis protegits per Patrimoni:

- El mercat de la Llibertat, amb un nivell de protecció del propi edifici com a **Béns culturals d'interès local (B)**.
- El mercat de la Boqueria, amb un nivell de protecció del propi edifici com a **Béns amb elements d'interès (C)**.
- El mercat de sta. Caterina, amb un nivell de protecció del propi edifici com a **Béns amb elements d'interès (C)**.
- La seu de l'IMMB, amb un nivell de protecció del propi edifici com a **Béns amb elements d'interès (C)**.

Que l'objectiu del projecte és la Prevenció de Riscos laborals sobre l'activitat preventiva de treballs de manteniment de les instal·lacions que cal dur a terme a diferents mercats de la ciutat de Barcelona.

Que segons plànols entregats per informar s'inclou per a cadascun dels mercats abans esmentats diferents propostes per a la prevenció de riscos laborals. El projecte si que s'inclou les elements que formen la línia de vida i els suports de les escales telescòpiques però no en detalla el sistema d'ancoratge o de suport als edificis.

Que una vegada analitzat el projecte, aquest Departament de Patrimoni Arquitectònic i pel que fa a les seves competències informa com a **B , FAVORABLE amb CONDICIONS a corregir en fase d'obra.**

Malgrat que l'informe és favorable es prendrà en consideració els següents aspectes:

- Caldrà que el departament de Patrimoni tingui constància i pugui donar el vist i plau, abans de la licitació, de la solució constructiva dels elements d'ancoratge de les línies de vida a les encavallades i als altres elements de subjecció de l'edifici. Caldrà dibuixar aquest detall a una escala suficient per a poder fer una valoració positiva.
- Caldrà comunicar l'inici de les obres a aquest Departament de Patrimoni


Barcelona, 18 d'abril del 2024

L'arquitecta del Departament
de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic



Anna Ribas Seix

Vist i plau de la Cap del
Departament de Patrimoni
Arquitectònic Històric i Artístic



Lourdes Mateo Bretos