



**Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Gerència de l'Arquitecte/a en Cap
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic**

Av. Diagonal, 240 , planta 2
08018 - Barcelona

**Núm. registre: 162/2024
Núm. Exp.: sense nº**

Sr. Eric Pintor González
Director d'Obres i manteniment
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

A la vista de la sol·licitud presentada pel **Sr. Eric Pintor González**, en data 7 de juliol del 2024, que fa referència a les "OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DELS TANCAMENTS DE LA PLANTA BAIXA DEL MERCAT DE STA CATERINA", redactat Anna Iglesias Romaguera, arquitecta de Actio Project Management & Engineering.

L'arquitecta que subscriu

INFORMA:

Que amb data 6 de maig de 2024 i amb nº de registre 55/2024 es va informar aquest mateix projecte com a C, favorable amb condicions que caldrà incloure per la seva aprovació.

On es demanaven les següents esmenes:

- Per tal de mantenir el criteri de **porta principal** d'accés al mercat, des de la plaça Francesc Cambó, cal que l'element afegit en la part superior mantingui la mateixa transparència que té ara. No es considera adient plantejar la mateixa solució dels accessos secundaris des del carrer de les Freixures i d'En Giralt el Pellicer afegint una gelosia de panell fix de llistons de fusta.
- Cal trobar una persiana de tancament diferent a la proposada d'alumini, que sigui més transparent.
- Respecte al tancament que es proposa en la zona propera a l'ascensor, en la zona de la plaça Joan Capri, caldria trobar un disseny més semblant als tancaments existents de ferro i fusta.

Que l'objecte del projecte és la modificació d'alguns dels tancaments de planta baixa del mercat per tal de millorar la seguretat enfront de la intrusió.

Que el mercat de sta. Caterina, té un nivell de protecció com a **Béns d'interès documental (D)**.

Que segons modificació del nou projecte presentat:

- La substitució dels vidres i reparació dels perfils metàl·lics de les fusteries exteriors. S'instal·laran vidres laminars 6+6 amb 4 làmines transparents de butiral.
- Instal·lació de portes enrotllables automàtiques, en les portes d'accés al mercat per la plaça Joan Capri, per la part interior del mercat.
- Substitució de fusteria existent per una de similar, de fusta i estructura de ferro, a les existents en tot el perímetre del mercat
- Afegit de reixa superior de fusta en porta accés a l'avinguda de Francesc Cambó

Que una vegada analitzat el projecte, aquest Departament de Patrimoni Arquitectònic i pel que fa a les seves competències informa com a **B , FAVORABLE**

- Donada la singularitat de cadascun dels accessos on es vol instal·lar una porta enrotllable, caldrà presentar els detalls constructius de les entregues de les persianes amb l'estructura del mercat, al Departament de Patrimoni.
- Caldrà que Departament de Patrimoni tingui constància de totes les modificacions que es produeixin durant l'execució de l'obra.
- Caldrà avisar a l'inici de les obres a la tècnica sotasignada del Departament de Patrimoni Anna Ribas Seix aribas@bcn.cat

Barcelona, 30 de juliol del 2024

L'arquitecta del Departament
de Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic

Anna Ribas Seix

Vist i plau de la Cap del
Departament de Patrimoni
Arquitectònic Històric i Artístic

Lourdes Mateo Bretos